

Критерии, при одновременном соответствии которых заявка на ТП подлежит включению в программу поддержки малого и среднего предпринимательства (категория 1 и 2) и Национальную модель

№	Критерий	МСП кат.1	МСП кат.2	Национальная модель (НАЦ М)
1.	Максимальная мощность энергопринимающих устройств, кВт	до 150 кВт включительно (впервые вводимых), а также в случаях увеличения максимальной мощности (при этом объем максимальной мощности с учетом ранее присоединенной не превышает 150 кВт включительно)	свыше 150 кВт до 670 кВт включительно (впервые вводимых), а также в случаях увеличения максимальной мощности (при этом объем максимальной мощности с учетом ранее присоединенной не превышает 670 кВт включительно)	до 150 кВт включительно (заявки с кодом 102 и 103)
2.	Заявитель	юридическое лицо (коммерческие организации, за исключением бюджетных организаций) или индивидуальный предприниматель (ИП)	юридическое лицо (коммерческие организации, за исключением бюджетных организаций) или индивидуальный предприниматель (ИП)	юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП)
3.	Заявитель на дату подачи заявки на ТП и выдачи оферты включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (ofd.nalog.ru)	да	критерий не применяется	критерий не применяется
4.	Объект технологического присоединения	нежилое помещение в строении или строение (в том числе планируемое к сооружению на земельном участке), предназначенное для коммерческого использования	нежилое помещение в строении или строение (в том числе планируемое к сооружению на земельном участке), предназначенное для коммерческого использования	критерий не применяется
5.	Расстояние от электрических сетей ПАО	до 200 метров включительно по	до 300 метров включительно по	до 200 метров включительно по

	«Россети Московский регион» до границы участка (объекта) заявителя, м	прямой от границы участка (объекта) заявителя до электрических сетей на территории Москвы и Новой Москвы; до 300 метров включительно по прямой от границы участка (объекта) заявителя до электрических сетей на территории Московской области	прямой от границы участка (объекта) заявителя до электрических сетей на территории Москвы и Новой Москвы; до 500 метров включительно по прямой от границы участка (объекта) заявителя до электрических сетей на территории Московской области	прямой от границы участка (объекта) заявителя до электрических сетей на территории города; до 300 метров включительно по прямой от границы участка (объекта) заявителя до электрических сетей в сельской местности
6.	Категория надежности	2, 3	2, 3	3
7.	Уровень напряжения, кВ	0,4 кВ и ниже	0,4 кВ и ниже	критерий не применяется
8.	Работы со стороны ПАО «Россети Московский регион» по строительству ЛЭП, м	не более 200 м на территории Москвы и Новой Москвы и 300 м на территории Московской области	критерий не применяется	критерий не применяется
9.	Наличие работ по строительству объектов ЭСХ ПАО «Россети Московский регион»	не требуется строительство трансформаторной подстанции	критерий не применяется	критерий не применяется
10.	Наличие работ по реконструкции объектов ЭСХ ПАО «Россети Московский регион»	отсутствует необходимость реконструкции объектов электросетевого хозяйства за исключением работ по установке автоматического выключателя, установке рубильника(-ов), замене аппарата(-ов) защиты сети в существующей трансформаторной подстанции, замене трансформаторов тока, а также за исключением работ на территории Москвы по реконструкции КЛ-0,4 кВ	критерий не применяется	критерий не применяется
11.	Участие в программе поддержки	однократность участия заявителя в программе поддержки малого и среднего предпринимательства в течение 1 года с даты регистрации	критерий не применяется	критерий не применяется

		комплектной заявки на ТП, на основании которой заключен (действует, исполнен) или планируется к заключению договор ТП, в отношении объектов, присоединяемых впервые и находящихся в границах одного населенного пункта, в случае присоединения на территории Московской области и Новой Москвы		
--	--	---	--	--