



ДРСК

Электрические сети
Еврейской автономной области

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ФИЛИАЛ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Черноморская, д. 6, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, Российская Федерация, 679011

doc@eao.drsk.ru; <http://www.drsk.ru>

Утверждаю:

Заместитель директора - главный инженер
филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

А.И. Полещук

«14» 07 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на закупку трансформатора трехфазного масляного герметичного исполнения
ТМГ-630/10/0,4 УХЛ1 для технологического присоединения

1. **Тип трансформатора:** ТМГ-630/10/0,4 Y/Yн-0
2. **Номинальная мощность, кВА:** 630
 - номинальное напряжение обмотки НН, кВ: 0,4
 - номинальное напряжение обмотки ВН, кВ: 10
3. **Частота, Гц:** 50
4. **Способ и диапазон регулирования напряжения:** ПБВ $\pm 2 \pm 2,5\%$ ступеней
5. **Вид системы охлаждения:** естественное воздушное
6. **Схема и группа соединения обмоток:** Y/Yн-0
7. **Климатическое исполнение и категория размещения:** УХЛ1
8. **Особые условия:**
 - трансформатор должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007
 - высота установки над уровнем моря, если она превышает 1000 м: нет
 - требования по сейсмостойкости: 6 баллов
 - предусмотреть на вводах (шпильках) трансформаторов по стороне 0,4 кВ контактные зажимы НН, материал – латунь ЛС-59-1, покрытие – О-Вн.
 - покраску трансформатора производить методом напыления, срок службы антикоррозионного покрытия не менее 20 лет (цвет – серый).
9. **Дополнительные условия:** Оборудование должно иметь сертификат качества, декларацию или сертификат соответствия ГОСТ, ТУ. Поставщик должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.
10. **Прилагаемая документация:** Паспорт на изделие в 1-ом экземпляре, техническое описание и инструкции по монтажу и эксплуатации в 1-ом экземпляре.
11. **Год выпуска:** 2026-2027 гг. (новый).
12. **Срок поставки:** март 2027 г.
13. **Гарантия на поставляемое оборудование:** Не менее 60-ти месяцев.
14. **Доставка:** Станция Биробиджан 1, Дальневосточная ж/д.

Согласовано _____ 14.07.26.