

Разъяснение № 2 к Документации о закупке

Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП, на право заключения договора на «ОКПД2 41.10.10.000 Выполнение проектных работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Центральная-Волково с заменой опор, протяженностью 16,868 км, филиала «Амурские электрические сети» (Лот № 308101-ТПИР ОБСЛ-2026-ДРСК-АЭС)

Тема разъяснений: Разъяснение положений документации

Дата поступления запроса о разъяснениях: 08.07.2026 14:42 МСК №490760

Сведения о предмете запроса: Разъяснения положений технической части документации.

Вопрос № 1

Добрый день.

Просим дать разъяснения по следующим вопросам:

1. В ПИРах в ССР — государственная экспертиза, смета 6 — негос. экспертиза. Прошу уточнить какая предусмотрена экспертиза ПД, ИИ ?
2. Необходимо ли выполнение обследования опор сущ. ВЛ 110 кВ?
3. Входит ли в состав проектных работ разработка ДПТ?

Ответ № 1

1. Согласно Приложения №1 к ДоЗ - Технические требования Таблица 2. п. 1.2. и Таблица 4. п. 1.1.2., Приложение 6 (Экспертиза) к Приложению 4 к ТТ (Сметные расчеты), в перечень работ входит в том числе: негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости.

2. Согласно Приложения №1 к ДоЗ - Технические требования Таблица 4. п. 1.1.2 в перечень работ входит в том числе: Необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности трассы. План трассы участка ЛЭП с графической частью реконструируемого участка. Согласно Таблица 4. п. 1.2.1 в Организационно технические мероприятия по подготовке проектно-сметной и разрешительной документации входит: выполнение комплекса инженерных изысканий, в т.ч. сбор исходных данных, в объеме, необходимом для реконструкции объекта. Таким образом обследование опор проводится в рамках выполнения проектно-изыскательских работ на реконструкцию ВЛ-110 кВ.

3. Документацией о закупке не предусмотрено выполнение работ по разработке ДПТ.



ДРСК

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 43C13B3EFD0D8B834AB3A1B1019C4658

Владелец: Заярная Галина Сергеевна

Действителен: с 10.02.2026 по 10.02.2027