

Техническая спецификация №7000023620
на приобретение:

Адаптера для наложения защитного заземления для АЗЗ-150

1. Назначение

Адаптер для наложения защитного заземления и закороток в комплекте с ответвительным прокалывающим зажимом используется для подключения измерителя напряжения, закороток и защитного заземления (рекомендуется устанавливать в начале и в конце ВЛИ, а также на всех углах поворота трассы и во всех местах магистральных ответвлений). Устанавливается на каждую жилу СИП (фазную и нулевую) на весь срок службы воздушной линии 0,4 кВ.

2. Характеристики

Общие характеристики

Адаптер состоит из штыревого разъёма, корпуса, изолированного провода и ответвительного прокалывающего зажима.

Наименование параметра	Значение	Предложение участника ТЗП
Зажим прокалывающий ответвительный		
Тип провода магистральной и отходящей линии	СИП / СИП	
Мин размер магистральной линии	16 мм кв.	
Максимальный размер магистральной линии	150 мм кв.	
Мин размер отходящей линии	4 мм кв.	
Максимальный размер магистральной линии	35 мм кв.	
Тип зажима	Прокалывающий	
Количество болтов	1	
Головка болта	13 мм	
Адаптер		
Материал корпуса	Полимер стойкий к УФ излучению	
Эксплуатация при температуре	От -60 до +50 градусов	
Номинальное напряжение	До 1000В	
Сечение материала проводника	25 мм кв.	
Материал проводника	Медь	
Наличие изоляции проводника	Да	
Лепестки- маркеры на корпусе адаптера	1, 2, 3, N	

Тип контакта	Штыревой	
Способ фиксации контактов	Поворотный	

3. Комплект поставки:

Наименование, ед.изм.	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Адаптеры + ответвительный зажим	600 шт	
Транспортная гофрокоробка	1 шт на 25-60 адаптеров	
Руководство по монтажу	1 шт. на партию	

Аттестация ПАО «Россети» не требуется.

Заместитель директора РУПЭ –
начальник управления ВЭС

М.В.Мещеряков

Заместитель начальника РУПЭ ВЭС

Д.В.Надёжин