



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-24-00-509019/102/Ю8 от 26.09.2024 г.**

Заявитель: **Островерхова Наталья Васильевна**

тел. **+7(0)--**

Объект: **Строящийся жилой дом**

Адрес объекта: **142201, Московская обл., г.о. Серпухов, д. Акулово, Российская Федерация**

Кадастровый №: **50:32:0020121:6175**

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

Вид расстояния	Показатель	Прим
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	80	0,4 кВ
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	80	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	150	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	150	ВЛ с ТП-1091
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

3. Схема присоединения:

ПС 807 ЛЭП 6 кВ ф. Акуловский с ТП-266

Пр.КТП Пр.ВЛ-0,4кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

После окончания работ по переводу питания ф. Акуловского с ТП-266 на ПС-807 дог.ТП Ю8-21-302-68952(719923) Котова Д.А.

Новое строительство:

- От ближайшей опоры пр.ВЛ-0,4кВ ТУ Седнева М.А. (102443/102) до границы участка заявителя построить **ВЛИ-0,4кВ** сечением 4х95мм длиной **270м**.

Точное сечение и длину трассы определить проектом.

- Установить **узел учета (ПУ, линейный ВА)**

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)


(Подпись)


(Фамилия, И.,О.)

Исп Д.А. Кишечкин Подпись _____ Дата _____



