



Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя  
по заявке И-26-00-347356/102/Ю8 от 18.06.2026 г.

Заявитель: Тарабашин Дмитрий Сергеевич

тел. +7(0)--

Объект: Жилой дом

Адрес объекта: Российская Федерация, Московская обл., г.о. Серпухов, д Новинки- Бегичево, ул Ивянского, д.15

Кадастровый №: 50:32:0050209:1229, 50:32:0050209:1057

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;  
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность **0 кВА**, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

☐ - существующего ☐ - включенного в ИП (Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.)

**РУ-0,4кВ КТП-612 Новинки СОК Аэродром**

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)

составляет 335 м, класс напряжения (в соответствии с заявкой) 0,4 кВ

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

**ПС 658 ЛЭП 10 кВ ф. Новинковский с ТП-298 КТП-612 Пр.КЛ-0,4кВ**

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Новое строительство:

*(интерпретация Аэродрома)*

1. В РУ-0,4кВ КТП-612 установить **ВА-160А**.
2. От РУ-0,4кВ КТП-612 до границы участка заявителя построить **КЛ-0,4кВ в траншее** сечением 4х120мм длиной **360м**. Точное сечение и длину трассы определить проектом.
3. В конце пр.КЛ-0,4кВ установить **ШР-0,4кВ**.
4. Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)

| Инв. № | Бухгалтерия<br>(Виза «Согласовано») |
|--------|-------------------------------------|
|        |                                     |
|        |                                     |
|        |                                     |
|        |                                     |

Объём работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

Исп М.М.Алланурова Подпись

Дата



Воздушная  
гавань им.  
С.В. Капаниной

КП-ОЦК  
пр. 360м.

КТО  
612

ЛОВИНКИ

14A

145

371