

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора

- главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» -

«Орелэнерго»



Д.В. Константинов

«11» июня 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку внутренних и наружных блоков кондиционера,
устройства управления кондиционерами, декоративных панелей
для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»

Оглавление

1. Общие данные	3
2. Сроки начала/окончания поставки.....	3
3. Технические требования к материалам	3
4. Гарантийные обязательства	3
5. Условия и требования к поставке.....	3
6. Правила приёмки	3
Приложение №1	5

1. Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку внутренних и наружных блоков кондиционера, устройства управления кондиционерами, декоративных панелей (далее – материалов) для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго».

Заказчик:

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго», г. Орел, пл. Мира, д. 2

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки внутренних и наружных блоков кондиционера, устройства управления кондиционерами, декоративных панелей для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго».

2. Сроки начала/окончания поставки

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

3. Технические требования к материалам

Поставляемые материалы должны быть заводской сборки, новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, серийными и свободно распространяться на территории РФ.

Материалы не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

Количество и состав материалов в Приложении к настоящему техническому заданию.

4. Гарантийные обязательства

Гарантия на продукцию оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Гарантия должна распространяться не менее чем на сроки, указанные в Приложении к настоящему Техническому заданию.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемых материалах, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго».

5. Условия и требования к поставке

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке, указанными в документации на материалы.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы следующих документов: счет-фактура, товарная накладная, счет на оплату товара.

6. Правила приёмки

Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» при получении на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д.9.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Материалы считаются поставленным надлежащим образом и принятыми с момента подписания сторонами товарной накладной.

Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

Перечень материалов

№п/п	Наименование материала (полное указание типа, размеров)	Дополнительные технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во.	Гарантия, мес.	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
						Код ОКПД -2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	Внутренний блок кондиционера KSVG140HFAN1 или эквивалент	Основные режимы работы – охлаждение/нагрев Тип внутреннего блока – кассетный 4-поточный Хладагент – R410A Электропитание, однофазный, 220-240В, 50Гц Высота подъёма конденсата, мм – не менее 1000 Расход воздуха, охлаждение, м3/ч – не менее 1916 Уровень звукового давления охлаждения, дБ(А) – 54,5/50 Трубопровод со стороны газа, диаметр мм – 19.05 Трубопровод со стороны жидкости, диаметр, мм – 9.52 Габаритные размеры (ШхГхВ), мм – не менее 830х830х245 Габаритные размеры: не менее 950×950×55 мм. Материал: пластик, устойчивый к потускнению и деформации. Цвет: белый. Панель предназначена для установки на потолке и скрывает блоки в интерьере помещения. Она подходит для стандартных кассетных кондиционеров, обеспечивает равномерное распределение воздуха.	шт	2	36	28.25.12.130	преимущество
2	Декоративная панель KPU95-DR или эквивалент	Габаритные размеры: не менее 950×950×55 мм. Материал: пластик, устойчивый к потускнению и деформации. Цвет: белый. Панель предназначена для установки на потолке и скрывает блоки в интерьере помещения. Она подходит для стандартных кассетных кондиционеров, обеспечивает равномерное распределение воздуха.	шт	2	36	28.25.12.190	преимущество
3	Наружный блок кондиционера KSUTG140HFAN3/-40 или эквивалент	Основные режимы работы – охлаждение/нагрев Технология работы – on/off Тип наружного блока – сплит-система Хладагент – R410A Электропитание, трехфазный, 380-415В, 50Гц Максимальная длина трассы, м – 50 Максимальный перепад высот, мм – 30 Трубопровод со стороны газа, диаметр мм – 19.05 Трубопровод со стороны жидкости, диаметр, мм – 9.52 Количество хладагента, кг – не менее 2,8 Габаритные размеры (ШхГхВ), мм – не менее 964(+84)х410х810	шт	2	36	28.25.12.130	преимущество

4	Устройство управления кондиционерами СРК-DI или эквивалент	Напряжение питания 220В±10% Тип электропитания – переменный, однофазный, Ток потребления, А - не более 0,5 Частота тока, Гц – 50 Класс защиты - IP40 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм не более – 105х85х58 Характеристики внешнего датчика температуры: Напряжение постоянного питания, В – 5 Максимальный ток потребления, мА – 10 Точность измерения, °С не более – 0,5 Диапазон измеряемых температур от -50 до +125 °С Размер корпуса без элементов крепления (ДхШхВ), мм не более – 60х45х26	шт	1	36	28.25.12.190	преимущество
---	---	---	----	---	----	--------------	--------------