

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на переустройство объектов электросетевого хозяйства
ПАО «Россети Московский регион»

От Можайский РЭС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

на выполнение работ по Заявке № И-25-00-584022/143/38 от 25.11.2025

Заказчик (далее – Заявитель): Бословяк Андрей Николаевич

Наименование проекта строительства (далее – Объект Заявителя): Строительная площадка

Наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», попадающих в зону производства работ в целях строительства (реконструкции) Объекта Заявителя: Москва, Новомосковский административный округ, Филимонковский район, деревня Акиньшино

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ:

1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по ликвидации существующих объектов электросетевого хозяйства:

- 1.1. Ликвидировать ЛЭП (участки ЛЭП):

№ п/п	Диспетчерское наименование, напряжение	Марка кабеля/провода, сечение	Длина ликвидируемого участка, м.	Инв. номер
1	ВЛ 10 кВ Л-12 РП-63 Ф-63 ПС-781	СИПЗ-1х95 Опоры 4 шт.	195	030-136159
2	ВЛ 0,4 кВ от КТП-224/4	СИП2 3х70+1х70, Опоры 3 шт.	210	2050-3000006595

- 1.2. Ликвидировать электросетевые сооружения (в т.ч. оборудование подстанций, пунктов секционирования):

№ п/п	Диспетчерское наименование / Наименование объекта ОС	Инв. номер
1	МТП-1599	2050-4000007760
2	Трансформатор ТМГ-25/10/0,4 кВА	2050-4000007781

2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по восстановлению объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых:

- 2.1. Мероприятия по восстановлению воздушных линий:

- 2.1.1.

№ п/п	Наименование линий, напряжение	Марка провода, сечение	Протяжённость трассы, м.	Наименование опор	Кол-во опор
1	ВЛ 0,4 кВ от оп.5 ф.2 от КТП-762 до оп.23 ф.4 от КТП-224/4	Изолированный алюминиевый провод, сечение 4х70	10	Определить проектом	2 шт.
1	ВЛ 0,4 кВ от оп.21 ф.2 от КТП-762 до оп.1 ф.1 от МТП-1599	Изолированный алюминиевый провод, сечение 4х70	30	-	-

3. При прокладке новых кабельных линий (участков кабельных линий) учесть дополнительные работы по восстановлению и благоустройству (асфальт, газон).
4. Подготовить отдельным томом раздел проектной документации «Установление границ охранных зон электросетевых объектов».
5. До начала работ провести Археологические изыскания.

6. Предлагаемая трасса ЛЭП может быть изменена после получения геоподосновы.
7. Переустройство ЛЭП, не являющихся собственностью НМ - филиал – филиала ПАО «Россети Московский регион», производится по ТУ собственника (балансодержателя).
8. Разработанную проектную документацию согласовать с ПАО «Россети Московский регион» в установленном порядке.
9. Срок действия настоящего технического задания составляет 3 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Перечень Имущества, подлежащего ликвидации (частичной ликвидации);
2. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) существующей трассы;
3. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) предлагаемой трассы.