

КОМУ: И.О. ДИРЕКТОРУ ЗЭС КИБИРЕВУ А.В.

ОТ: НАЧАЛЬНИКА ОРЭС САВОСТИНА В.П.

ТЕМА: РЕМОНТЫ КЭВ ОРЭС

ИСХ. № _____

ДАТА: 17.7.2026

КОПИЯ:

*ВЗДР
от 17.07.26
6 кибиреву
17.07.26*


При проведении планового ТО для подготовки КЭВ к отопительному сезону 2026-2027гг, вскрылся износ некоторых частей и агрегатов.

Для нормальной работы оборудования в предстоящем отопительном сезоне требуется проведения планового ремонта. На данный момент запасных частей на складе ОРЭС нет, в следствии чего просим закупить следующие материалы:

№ п/п	Наименование материала	Ед.изм	Кол-во	Фото
1	Изолятор проходной 2ИЭ 813.031 для КЭВ-1600/6-1Ц	шт	3	
2	Электрод фазный нулевой для КЭВ-1600/6-1Ц	шт	6	
4	Труба экранирующая для КЭВ-1600/6-1Ц	шт	3	

Начальник ОРЭС:

В.П. Савостин



*ред
решение по
молучению ТКА
по стоимости ТКА
17.07.2026*