

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

1. Перечень закупаемого оборудования

Спецификация – филиал «Амурские электрические сети»

№ п/п	Наименование, марка	Ед. измер.	Кол-во
1	Пробоотборник «ELCHROM-GS», 20 мл, с гермоузлом согласно техническим характеристикам и опросному листу – Приложение №1	шт.	1
Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО - 97987579			

2. Требования к условиям поставки и оплаты оборудования

2.1. Сроки поставки оборудования на склад Грузополучателя: до 30.04.2027 г.

2.2. Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3. Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2026-2027 г. выпуска, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.

3.3. Поставляемое оборудование должно иметь:

- подробное техническое описание и инструкцию по эксплуатации;
- паспорт на оборудование в 1 экз.;

3.4. Оборудование должно быть в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

3.5. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

3.5.1. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) должна распространяться не менее, чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.5.2. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.5.3. Эквивалентное оборудование – это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики, указанные в Приложении №1 к данным техническим требованиям на проведении закупки.

3.5.4. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении №1.

3.5.5. Изображения представленных документов должны иметь хорошее качество разрешения. Если изображения представленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик вправе отклонить такую заявку Участника.

3.5.6. Документация в заявке должны быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларация соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, схемы», «техническая информация». Если не будут представлены обязательные папки Заказчик вправе отклонить такую заявку Участника.

4. Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента.

4.1. Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических и метрологических характеристик и качества заявляемого оборудования. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчику оборудования, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4.2. В случае предложения эквивалентов, для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям карт заказа и опросных листов, указанных Заказчиком в Приложении №1. Параметрами эквивалентности являются технические параметры, указанные в Приложении №1 к данным техническим требованиям на проведение закупки.

5. Требования к участнику.

5.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно техническим требованиям Приложения №1 в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

6. Требования к участнику, признанному победителем закупочной процедуры.

6.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика:

6.1.1. Письма-подтверждения заводов-изготовителей о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 6.1. настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями документации о закупке.

Приложение:

1. *Опросной лист на закупку «ELCHROM-GS», 20 мл, с гермоузлом.*

Опросной лист для заказа: Пробоотборник «ELCHROM-GS», 20 мл, с гермоузлом.

Назначение: «ELCHROM-GS» предназначен для отбора проб трансформаторного масла или другой изоляционной жидкости из высоковольтного маслонаполненного электрооборудования.

Отличительные особенности:

- возможность одновременного определения кислорода и азота при проведении стандартного анализа растворенных в масле газов по методу АРП (определение 9 газов из одной пробы масла);
- повышенная газоплотность, обеспечивающая минимальные потери газов при транспортировке и хранении пробы трансформаторного масла;
- минимизация потерь масла при отборе пробы, что особенно актуально для маломасляного оборудования;
- обеспечение представительности пробы вне зависимости от квалификации персонала;
- возможность подготовки пробы для хроматографического анализа по методу АРП;
- срок сохраняемости пробы не менее 1 недели.

Количество: Пробоотборник «ELCHROM-GS», 20 мл, с гермоузлом - 1 комплект.

В комплект входит:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Пробоотборник трансформаторного масла ELCHROM-GS, 20 мл, с гермоузлом	10
2	Транспортировочный кейс	1
3	Трехходовой краник	4
4	Маслостойкая трубка	2

Технические характеристики:

Наименование характеристики	Значение
Максимальный объем пробы, мл	20

Начальник СИЗПИ СП СЭС



Скорик Н.Ю.