

			Обозначения	Наименование			Кол.	Примечание				
			Оборудование электропитания									
			U1, U2	Блок питания ~220В/=24В, 75Вт, 5А КАН-Д75Ц-24-Н			1	ООО КВ Си- стемы				
			XS1..XS3	Блок розеток PDU с LED выключателем, 8 розеток Schuko 3500Вт, шнур питания 2 метра. Код: PH12-8D1-P			3	ИТК				
			XS4	Розетка РАР10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку IEK MRD10-16			1	IEK				
			1QF1, 1QF2, 5QF3...5QF5	Выключатель автоматический 2п, 6А OptiDin BM63-2C6-УХЛ3, арт. 260611			2	КЭАЗ				
			1QF3	Выключатель автоматический 2п, 25А, OptiDin BM63-2C25-УХЛ3, арт. 260602			1	КЭАЗ				
			1QS1, 1QS2, 2QS1	Выключатель нагрузки переменного тока, 2п, 32А OptiDin BM63P-232-УХЛ3, арт. 332880			3	КЭАЗ				
			5QF1, 5QF2, 5QF6, 5QF7	Выключатель автоматический 2п, 10А OptiDin BM63-2C10-УХЛ3, арт. 260597			4	КЭАЗ				
			3QF1, 3QF2, 3QF3, 4QF1, 4QF2	Выключатель автоматический 2п, 16А OptiDin BM63-2C16-УХЛ3, арт. 260599			5	КЭАЗ				
			UZ1	Источник питания стабилизированный Uвх 220В AC/DC, Uвых 220В DC, ИПС-500-220/200В-2А-В AC(DC)/DC			1	Форпост				
			GB1, GB2	Батарейный модуль БМСИПБ2-3КА.10-11			2	Парус Электро				
Согласовано			G1 (UPS2)	Источник бесперебойного питания 3 кВА ИБП СИПБ3КА.10-11			1	Парус Электро				
				Основное оборудование								
			A1 (K2.17)	Устройство сбора данных ЭНКС-3м, ЭНКС-3м-220-2			1	Энергосервис				
			A2 (K2.1) – A17 (K2.16)	Модуль дискретного ввода/вывода ЭНМВ-1, ЭНМВ-1-24/0-220-A2E4x2			16	Энергосервис				
			A20 (G2)	Блок коррекции времени, ЭНКС-2-220			1	Энергосервис				
			A18	Модуль дискретного ввода/вывода ЭНМВ-1, ЭНМВ-1-16/3R-24-A2E4x2			1	Энергосервис				
			A19	Модуль дискретного ввода/вывода ЭНМВ-1, ЭНМВ-1-1W8/2-24-A1E0			1	Энергосервис				
			AU1, AU2	Коммутатор 24 × 10/100/1000BASE-T 24 порта 10 G SFP+, 4 × 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo, MES2300DI-28			2	Eltex				
	Взам. инв. №											
	Подпись и дата											
Инв. № Подп.							58252232.425200.0054.402.002.2.ПЭЗ					
							Корректировка ТПР СОТИАССО (система обмена информацией с автоматизированной системой обмена системного оператора) Амурской ТЭЦ-1 (Н_505-ХГ-108-3), Хабаровский край					
	Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
	Разраб.		Мартюкова			05.26	Задание заводу-изготовителю Шкаф СТМ №2		Стадия	Лист	Листов	
	Провер.		Гаврилов			05.26			Р	1	5	
							Перечень элементов					
			Н. Контр.		Лохов			05.26				
			Утвердил		Карпунин			05.26				

		Обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
Инф.№ подл.			Клемма заземления 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,5- 6 мм ² , Ширина: 8,2 мм, Цвет: желто-зеленый, DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H), 11040000147	2	5, 6
			Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм ² , ширина 8мм, номинальный ток 6,3А, черная DS4-HE-01P-13-00Z(H), 11040000163	2	7, 8
			Плавкая вставка ВРТ6-5 0,5А 250В, 5x20мм TDM (SQ0738-0105)	2	2FU7, 2FU8
	ХТ3		Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	4	1-4
			Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	4	1, 2, 4, 5
	ХТ4		Клемма заземления пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35, 11040000031	2	3, 6
			Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	4	1, 2, 4, 5
	ХТ5		Клемма заземления пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35, 11040000031	2	3, 6
			Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	2	1, 2
	ХК1		Клемма заземления пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35, 11040000031	1	3
			Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	2	1, 2
	ХК2		Клемма заземления пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35, 11040000031	1	3
			Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	16	1-16
	ХТ6		Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	4	5 –8
	ХТ7		Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм ² , ширина 8мм, номинальный ток 6,3А, черная DS4-HE-01P-13-00Z(H), 11040000163	4	1-4
			Плавкая вставка ВРТ6-7 1А, 250В, 5x20мм SQ0738-0107	4	7FU1-7FU4
Подпись и дата	1ХТ1		Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	80	1-80
	1ХТ3		Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	384	1-384
	ХТ8		Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа:	25	1 –25
Инф.№ подл.					
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.
58252232.425200.0054.402.002.2.П33					Лист
					3

Обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019		
	<u>Кабели</u>		
WF1, WF2	Патч-корд оптический LC-SC/UPC SM (9/125мкм) duplex (3.0мм) 3м	2	АО "Компонент"
WE1...WE35	Патч-корд UTP RJ45, cat.5e, 3м (CableCom, UTP4)	35	АО "Компонент"
1WP1-1WP4	Кабель питания, Schuko - IEC320 C13, 3x1,5, 3 м, арт: R5CORDS330	4	ДКС
WP1-WP4	Кабель питания ДКС, IEC320 C13 - IEC320 C14, 3,0м, 3x1,5мм, арт: R5CORD3430	4	ДКС

Инф.№ подл.	
Подпись и дата	
Инф.№ подл.	

						58252232.425200.0054.402.002.2.П33		Лист
								4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата			

