



Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-367622/102/Ю8 от 30.06.2026 г.

Заявитель: Зайцев Павел Петрович

тел. +70--

Объект: Строящийся жилой дом

Адрес объекта: Московская область, Серпуховский район, дер. Московка

Кадастровый №: 50:32:0030211:291

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети
Московский регион»

☐ - существующего ☐ - включенного в ИП (Приказ № _____ от _____ г.)
ВЛ-0,4кВ БМКТП-898 Московская

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)
составляет 17 м, класс напряжения (в соответствие с заявкой) 0,4 кВ

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства
которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но
ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

ПС 613 ЛЭП 10 кВ ф. 9, ПС №613 "Пролетарий"

БМКТП-898 Пр.ВЛ-0,4кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети
Московский регион»:

Новое строительство:

- От ближайшей опоры **ВЛ-0,4кВ с БМКТП-898** до границы участка заявителя
построить **ВЛИ-0,4кВ** сечением 4х95 мм длиной **25 м. (через дорогу)**
Точное сечение и длину трассы определить проектом.
- Установить **узел учета (ПУ, линейный ВА)**

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объем работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

Исп М.М.Алланурова Подпись

Дата

