

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № С8-26-325-257113(109113)
к Договору № С8-25-302-210702(186116) от 15 марта 2025 г.
об осуществлении технологического присоединения
энергопринимающих устройств к электрическим сетям**

г. Москва

«___» _____ 202_ г.

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице Заместителя директора по технологическому присоединению филиала Северные электрические сети Макурина Владимира Михайловича, действующего на основании Доверенности № 114Д-СЭС/2025 от 14.11.2025 г., и Самандаров Алишер Сабиржанович, именуемый в дальнейшем «Заявитель», на основании заявки № С-26-00-109113/125 договорились изменить договор об осуществлении технологического присоединения от 15 марта 2025 г. № С8-25-302-210702(186116) и внести в него следующие условия.

- 1. Пункт 3 технических условий № С8-25-302-210702(186116) изложить в следующей редакции:
«3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 кВт.»**
- 2. Пункт 13 технических условий № С8-25-302-210702(186116) изложить в следующей редакции:
«13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению устанавливается в соответствии с дополнительным соглашением к Договору об осуществлении технологического присоединения и составляет 4 месяца со дня заключения настоящего дополнительного соглашения.»**
- 3. Пункт 8 технических условий № С8-25-302-210702(186116) изложить в следующей редакции:
«8. Основной источник питания ПС 110 кВ Мцыри 110/10 кВ.»**
- 4. Пункт 9 технических условий № С8-25-302-210702(186116) изложить в следующей редакции:
«9. Резервный источник питания Отсутствует.»**
- 5. Пункт 7 технических условий № С8-25-302-210702(186116) изложить в следующей редакции:
«7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
7.1. 1 точка – вновь сооружаемый коммутационный аппарат, подключаемый от вновь сооружаемой ВЛ-0,4кВ от сборок НН секции РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ № 4294 - 15 кВт.»**

6. Пункт 10.1 технических условий № **С8-25-302-210702(186116)** изложить в следующей редакции:

«10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения:

10.1.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ: ВЛ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм² вкл. одноцепные, 1 шт., проводом СИП-2 сечением 95 мм², протяженностью 0,09 км от ВЛ-04кВ, запитанной от РУ-04кВ КТП-10/0,4кВ № 4294 в направлении участка заявителя.

10.1.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, в т.ч. с прокладкой цепи СИП-4 по опоре – 10 м. до устройств защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 25 А, коммутационными аппаратами 1 шт.»

7. Пункт 10.2 технических условий № **С8-25-302-210702(186116)** изложить в следующей редакции:

«10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления технологического присоединения:

10.2.1. Отсутствуют.»

8. Пункт 10.3 технических условий № **С8-25-302-210702(186116)** изложить в следующей редакции:

«10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Установка измерительного комплекса на опоре со средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения ПУ с GSM модемом, поддерживающий многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по трём зонам суток, 1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.»

9. Пункт 11.1 технических условий № **С8-25-302-210702(186116)** изложить в следующей редакции:

«11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Заявитель выполняет мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения от присоединяемых энергопринимающих устройств до точки присоединения, указанной в пункте 7.1.

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.»

10. Обязательства Сторон, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

11. Настоящее Дополнительное соглашение становится неотъемлемой частью Договора с момента заключения.

12. С указанного момента Договор продолжает действовать в части, не противоречащей настоящему Дополнительному соглашению.

13. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон

Сетевая организация:

Заявитель:



**Самандаров Алишер
Сабиржанович**

**ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

aae8c174

**Заместитель директора по
технологическому присоединению
филиала Северные электрические
сети**

В.М. Макурин