



Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-374106/102/Ю8 от 03.07.2026 г.

Заявитель: Андреев Иван Иванович

тел. +70--

Объект: Малозэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)

Адрес объекта: Российская Федерация, Московская область, городской округ Серпухов, деревня Бутурлино, земельный участок 120в

Кадастровый №: 50:32:0040210:3080

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность **0 кВА**, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

☐ - существующего ☐ - включенного в ИП (Приказ № _____ от _____ г.)
ВЛ-0,4кВ КТП-96 Бутурлино

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС))

составляет _____ 65 _____ м, класс напряжения (в соответствии с заявкой) _____ 0,4 _____ кВ

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

ПС 748 ЛЭП 10 кВ ф.4 с ПС- 748

Рек.КТП-96 Пр.ВЛ-0,4кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

После замены КТП-96 на новое КТП по ТУ Рудман А.А. (390534/102)

Реконструкция: **ВЛ-0,4кВ – А-50**

- От опоры №53 до опоры №62 ВЛ-0,4кВ с КТП-96 построить **ВЛИ-0,4кВ по существующей трассе** сечением 4х95 мм длиной **190м. (5 пролетов)**.
- От опоры №69 до опоры №67 ВЛ-0,4кВ с КТП-96 построить **ВЛИ-0,4кВ по существующей трассе** сечением 4х95 мм длиной **130м. (6 пролетов)**.
Точное сечение и длину трассы определить проектом.
- Заменить ответвления к жилым домам - 9 шт.

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

- От ближайшей опоры **ВЛ-0,4кВ с рек.КТП-96** до границы участка заявителя построить **ВЛИ-0,4кВ** сечением 4х95 мм длиной **80 м**.
Точное сечение и длину трассы определить проектом.
- Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)

Исп М.М.Алланурова Подпись _____

Дата _____

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

