



Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-378143/102/Ю8 от 06.07.2026 г.

Заявитель: Симоченко Раиса Иосифовна

тел. +7(0)--

Объект: Малозэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)

Адрес объекта: Московская область, г.о. Серпухов, д Нефедово

Кадастровый №: 50:32:0040204:1970

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети
Московский регион»

☐ - существующего ☐ - включенного в ИП (Приказ № _____ от _____ г.)
ВЛ-0,4кВ БМКТП-750 Нефедово

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)

составляет 55 м, класс напряжения (в соответствии с заявкой) 0,4 кВ

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства
которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но
ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

ПС **748 ЛЭП 10кВ ф.16 с ПС-748**

БМКТП-750 ВЛ-0,4кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети
Московский регион»:

Новое строительство:

- От ближайшей опоры **ВЛ-0,4кВ с БМКТП-750** до границы участка
заявителя построить **ВЛИ-0,4кВ** сечением 4х95 мм длиной **90 м**.
Точное сечение и длину трассы определить проектом.
- Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объём работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

Исп М.М.Алланурова Подпись

Дата

