

Номер закупки: 081-0027541

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Северные электрические сети
И.А. Чадов
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС
Код SAP: I-363378
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)
Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область Солнечногорский д. Хоругвино
(объект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-26-302-245872(109699) от 12.03.2026), ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно п. 10.1.2-10.1.3. ТУ И-26-00-237312/102/С8 от 09.07.2026

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	
☒	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Предоставляемое оборудование является "Используемым". Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
☒	Предоставление материалов	Предоставляемые материалы являются "Используемыми". Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РДН)
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота:	2 539 182,52 руб.	с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.		
ПИР	166 142,87 руб.	
АН	0,00 руб.	
СМР	2 065 117,94 руб.	
Оборудование	263 123,35 руб.	
ПНР	5 082,74 руб.	
Прочие	0,00 руб.	
Непредвиденные работы и затраты	39 715,62 руб.	

Кoeffициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ : 01 марта 2027 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись

А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

подпись

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.



Утверждаю
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник
управления филиала ПАО "Россети Иркутский регион" - Северные
электросетевые сети
Д.С. Жук

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

1-363378

Инициатор
инвестиционного проекта:

Строительство КЛД-4 кВ от ТП-100/4кВ (сооруж. по доз. №СЗ-26-302-244872(096599) от 12.03.2016), ЛПС №71
"Поларов", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПНР, МО, Соинский район Р-н. д. Хургузино

Наименование
инвестиционного проекта:

Год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "проект"			Итого, руб.
					Средств на материалы	Средств на оплату работ и услуг	Средств на оплату услуг (СЭУ)	
2027	1 601 719,62	216 674,88	4 166,18	136 182,68	80 511,64	40 938,65	65 107,57	2 235 390,62
2027	1 601 719,62	216 674,88	4 166,18	136 182,68	0,00	0,00	32 553,79	2 081 397,15
Итого (с учетом НДС)								
Нет								

Матр	Наименование	Расшифровка ПНР				Расшифровка "проект"				Итого, руб.
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Авторский надзор	Содержание лоточка	Средств на оплату работ и услуг	Средств на оплату услуг (СЭУ)	
1	Стоимость строительства из заготовительных объемов в текущих ценах	1 531 906,60	195 440,00	3 775,30	123 465,85	0,00	72 957,40	37 086,68	58 999,10	2 025 972,93
2	Индикаторы Миниконцентрации по строю "Инвестиция в основной капитал"	114,631427311000	114,631427311000	114,631427311000	114,631427311000	114,631427311000	114,631427311000	114,631427311000	114,631427311000	114,631427311000
2027/2027		106,968774824043	106,968774824043	106,968774824043	106,968774824043	106,968774824043	106,968774824043	106,968774824043	106,968774824043	106,968774824043
2027/2027		109,113593622005	109,113593622005	109,113593622005	109,113593622005	109,113593622005	109,113593622005	109,113593622005	109,113593622005	109,113593622005
2027/2027		105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
2027/2027		104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
2027/2027		104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
2027/2027		104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
2027/2027		104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	1 771 653,03	225 986,87	4 166,18	142 693,93	0,00	72 957,40	37 086,68	29 499,55	2 189 899,48
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года возмещения	1 771 653,03	225 986,87	4 166,18	142 693,93	0,00	72 957,40	37 086,68	29 499,55	2 189 899,48
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 771 653,03	225 986,87	4 166,18	142 693,93	0,00	72 957,40	37 086,68	29 499,55	2 189 899,48
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	0,54160986	0,54160986	0,54160986	0,54160986	0,54160986	0,54160986	0,54160986	0,54160986	0,54160986
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года возмещения	1 601 719,62	216 674,88	4 166,18	136 182,68	0,00	72 957,40	37 086,68	29 499,55	2 081 397,15
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 601 719,62	216 674,88	4 166,18	136 182,68	0,00	72 957,40	37 086,68	29 499,55	2 081 397,15
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года возмещения	2 065 117,94	261 123,35	5 082,74	166 102,27	0,00	72 957,40	37 086,68	29 499,55	2 539 182,52

*Снижение стоимости лота осуществляется с учетом изменения стоимости в прогнозных ценах года возмещения

**В случае, если стоимость лота в прогнозных ценах года возмещения (С_{пр}) превышает сумму затрат на возмещение лота (С_л), то стоимость лота в прогнозных ценах года возмещения (С_{пр}) принимается равной сумме затрат на возмещение лота (С_л). В противном случае стоимость лота в прогнозных ценах года возмещения (С_{пр}) принимается равной стоимости лота в прогнозных ценах года возмещения (С_л).

Главный специалист
З.В. Ковалева

Начальник СДО
О.А. Шигина



Приложение № _____
к договору ТП № _____
от " ____ " _____ 20 ____ г.

Солнечногорский РЭС

№ _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Технические условия
на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств**

ИП Белоногова Рима Махсutowна

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства **Земельного участка с нежилым строением (пл. 1 918 кв.м.)**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Земельный участок с нежилым строением (пл. 1 918 кв.м.), 141533, Российская Федерация, Московская область, г.о. Солнечногорск, д Хоругвино; 50:09:0020544:2618.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **150 кВт.**
4. Категория надежности: **третья.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий. **6 месяцев**
7. Точка (точки) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):
 - 7.1. **1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) автоматического выключателя, установленного в составе измерительного комплекса (ВРЩ-0,4кВ проект), запитанного от вновь сооружаемой КЛ-0,4 кВ, отходящей от сборок НН РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ проект - 150 кВт**
8. Основной источник питания: **ПС 110 кВ Поварово 35/10/10/ кВ.**
9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить:
 - 10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:
 - 10.1.1. Для присоединения энергопринимающих устройств заявителя необходимо выполнить работы, исполняющиеся в рамках договора № С8-26-302-245872(109699) ООО «Фабрика светильников»: 10.1.1.1. Строительство кабельной линии (10кВ) в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм с одним кабелем в траншее, отходящей от ТП-10/0,4кВ проект (ИП Мовсесян М.А.) до ТП-10/0,4кВ проект. Протяженность КЛ – 0,35 км, сечением 120 мм². 10.1.1.2. Строительство однотрансформаторных подстанций 10/0,4кВ (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа («проходная»), 1 шт. (тип определить проектом). Для присоединения Заявителя установить трансформатор

мощностью 160 кВА. Размещение ТП выполнить на границе (объекта) земельного участка Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ТП.

10.1.2. Строительство КЛ-0,4 кВ, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ проект, с применением варианта прокладки в траншее одного кабеля. Протяженность многожильной КЛ с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечением кабеля 185 кв.мм. – 0,27 км, из них: – протяженность КЛ в траншее – 0,26 км; – протяженность КЛ, прокладываемой путем ГНБ, выполняется в одну скважину двумя трубами диаметром 160 мм – 0,01 км.

10.1.3. Строительство распределительного пункта (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно, 1 шт. (ВРЩ 0,4кВ для размещения средств коммерческого учета электрической энергии).

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. Реконструкция ТП-10/0,4кВ проект на ТП-10/0,4кВ в габарите 400кВА с заменой трансформатора 160 кВА, 1 шт., на трансформатор мощностью 400 кВА.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Установка измерительного комплекса в РЩ-0,4кВ со средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения ПУ с GSM модемом, поддерживающий однотарифный учет в целом за расчетный период, 1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.

11. Заявителю выполнить:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения от присоединяемых энергопринимающих устройств до точки присоединения.

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

11.3. В случае разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, Заявитель вправе в инициативном порядке представить в ПАО «Россети Московский регион» разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.

12. Общие требования:

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергетики в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети Московский регион», с корректировкой утвержденных технических условий.

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом ПАО «Россети Московский регион» при участии Заявителя и после подписания акта осмотра (обследования).

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № _____ от " _____ " _____ 20__ г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.

12.5. Вариант цены (тарифа):

1 ценовая категория

12.6. Условия учета потребления электрической энергии: **однотарифный учет в целом за расчетный период.**

12.7. Вид деятельности: **РАЗДЕЛ С. Обработывающие производства.**

12.8. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

7b24aa0d

Заместитель директора по технологическому
присоединению филиала Северные
электрические сети
В.М.Макурин

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уроне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.					Итого	Плановая стоимость объекта в пролонгных ценах с/да омпания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого		
3	ВРЦ	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №57Л	шт	1	195,44	39,43	3,04	30,27	268,18	295,95	
	в том числе:										
	1	Прокладка и изыскательские работы и авторский надзор	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)			7,72			7,72		
						5,09			5,09		
						7,81			7,81		
						0,00			0,00		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)					9,65	9,65					
2	Строительство ГНБ 2-мя трубами 160 мм без учета кабеля	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №164Л	км	0,01	0,00	30 753,17	0,00	6 619,69	37 372,86	412,42	
	в том числе:										
	2	Прокладка и изыскательские работы и авторский надзор	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)			3 525,87			3 525,87		
						658,12			658,12		
						1 088,53			1 088,53		
						0,00			0,00		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)					1 347,17	1 347,17					
3	АСЫБЭС 0,4кВ	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 45Л	км	0,26	0,00	4 489,07	2,78	734,66	5 236,53	1 499,59	
	Стоимость в соответствии с НДС					0,00	0,00	546,42	2 242,34		
	в том числе:										
	3	Прокладка и изыскательские работы и авторский надзор	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)			298,05			298,05		
						96,13			96,13		
						152,24			152,24		
0,00						0,00					
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)					188,24	188,24					
	Защитное в ГНБ кабеля 0,4 кВ 185мм2 (1 км)	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №175Л	км	0,01	0,00	1 978,67	1,25	496,87	2 476,79	27,33	
Стоимость в соответствии с НДС											
в том числе:											

4	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор	293,03	293,03				2,93	2,93
	Строительный контроль (2,14% - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)		42,37	42,37			0,42	0,42
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)		72,14	72,14			0,72	0,72
	Прочие без учёта затрат наусовершенствование, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты		0,00	0,00			0,00	0,00
	Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)		89,33	89,33			0,89	0,89
	Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:							2 235,29
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							
	Строительный контроль							
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты							
	Прочие без учёта затрат на усовершенствование, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты							
	Содержание службы заказчика							
					195,44	1 533,91	3,78	292,45
								123,41
								37,09
							59,00	
							0,00000	
								72,96

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2023г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утвержденной в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Расчет выполнен:

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Строительство КД-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-26-302-245872(109699) от 12.03.2026), ПС №71 "Поварово", ВРЦ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино (ИП Белоногова)

Срок окончания ПИР:		2026											Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	
Год окончания строительства:		2026												
			Стоимость в ценах на 01.01.2025 г.											
1	ПИР	123 405,85	1,074	1,055										136 182,68
2	СМР	1 533 906,60	1,074	1,055										1 692 719,62
3	Оборудование	195 440,00	1,074	1,055										215 674,88
4		3 775,30	1,074	1,055										4 166,18
5		72 957,40	1,074	1,055										80 511,04
6		37 088,68	1,074	1,055										40 928,65
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	58 999,10	1,074	1,055										65 107,57
8	Прочие	0,00	1,074	1,055										0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:														2 235 290,63

ИТОГО (без НДС), руб.	2 235 290,63
НДС-22%, руб.	491 763,94
ВСЕГО с НДС, руб.	2 727 054,56

в т.ч. ПИР без НДС	136 182,68
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	2 099 107,95

Итого по стандартизированной ставке	
ИТОГО (без НДС), руб.	2 019 458,07
НДС-22%, руб.	444 280,78
ВСЕГО с НДС, руб.	2 463 738,85

Составил

Проверил