

от 17.10.2024

ПРИКАЗ

№ 4105**Об утверждении проекта**

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1791 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Теняково д Ю8-24-302-194123(131500)» (I-316307) по договору № 316307 от 01.04.2024 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Высоковольтные системы и сети"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1791 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Теняково д Ю8-24-302-194123(131500)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность КЛ-10 кВ	- 0,002 км
Марка кабеля КЛ-10 кВ	- АСБл-10 3х120
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	- 0,010 км (по сущ. опорам)
Марка провода ВЛ-0,4 кВ	- СИП-2 3х95+1х95
Тип ТП	- КТП-10/0,4-400 кВА

Общая сметная стоимость в ценах 2 кв.2024 - 1 965,531 тыс. руб.

В том числе:

СМР	- 477,186 тыс. руб.
Оборудование	- 1 158,931 тыс. руб.
Прочие затраты	- 329,414 тыс. руб.

из них:

ПИР	- 98,752 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	- 141,416 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, У

М.В. Тюрников
8 (4967) 65-70-86

РОССЕТИ МР



0 614052 450272

иОЭ

РОССЕТИ МР



0 614052 450272