



Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Южные электрические сети

ПРИКАЗ

от 09.07.2026

№ 1947

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-581 (с заменой вводов), ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, д. Талеж Ю8-25-303-266251(387503)» (I - 349468) по договору № п425-25 от 12.11.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Прогресс",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-581 (с заменой вводов), ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, д. Талеж Ю8-25-303-266251(387503)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	- 0,505 км
Проводом СИП-2 3х95+1х95	- 0,349 км
Проводом СИП-2 3х70+1х70	- 0,156 км
Количество опор	- 21 шт. (в т. ч. сложных – 15 шт.)
Стойки	- СВ 95-3, СВ 110-5
Кол-во ответвлений в дома	- 11 шт./ 0,385 км
Марка провода	- СИП-4 4х16
Вырубка деревьев	- 48 шт.
Расчистка ДКР	- 0,02 га
Общая сметная стоимость в ценах 03.2026	- 3033,868 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 2737,217 тыс. руб.
Прочие затраты	- 296,651 тыс. руб.
из них:	
ПИР	- 77,672 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	- 172,050 тыс. руб.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.	

Главный специалист отдела ПИР
Управления капитального строительства
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)

А.Д. Баёв

Рассылается: в дело, УКС, ЧРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Л.В. Царева

(31-26)