

ПРИКАЗ

от

02.07.2026

№

1830

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1326, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чехов м.о., Оксино д, ДНТ Соколиная гора Ю8-26-302-291866(153759)» (I - 358114) по договору № п62-26 от 20.03.2026 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Прогресс",
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1326, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чехов м.о., Оксино д, ДНТ Соколиная гора Ю8-26-302-291866(153759)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	- 0,070 км
Марка провода	- СИП-2 3х50+1х50
Количество опор	- 3 шт. (в т. ч. сложных – 1 шт.)
Стойки	- СВ 95-3, 110-5
Общая сметная стоимость в ценах 03.2026	- 248,000 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 213,261 тыс. руб.
Прочие затраты	- 34,739 тыс. руб.
из них:	
ПИР	- 4,430 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	- 14,103 тыс. руб.

2. Блоку ТП филиала:

2.1 провести перерасчет стоимости ТП соответственно фактическим параметрам ПСД

2.2 провести переговоры с Заявителем о заключении дополнительного соглашения (перезаключения договора) по увеличению стоимости договора ТП для компенсации затрат Общества по реализации проекта

2.3 оформить дополнительное соглашение, либо отказ Заявителя от подписания дополнительного соглашения; в соответствии с Инструкцией о порядке включения и корректировки объектов Инвестиционной программы Общества, направить в Отдел инвестиционного планирования и экономики ТП.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела ПИР
Управления капитального строительства
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)

Рассылается: в дело, УКС, ЧРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Л.В. Царева (31-26)

 А.Д. Баёв