

от

30.12.2025

ПРИКАЗ

№

4966

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1997 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУ-0,4 кВ; строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1997, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, вблизи д. Красиное Ю8-25-303-271812(457385)» (I-350028) по договору № 350028-РПн-Т-ЮЭС от 05.11.2025 года, для Южных электрических сетей – ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Ресурс-проект"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1997 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУ-0,4 кВ; строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1997, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, вблизи д. Красиное Ю8-25-303-271812(457385)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	-	0,169 км (по сущ. опорам)
Марка провода	-	СИП-2 3х95+1х95
Трансформатор	-	ТМГ-10/0,4-250 кВА
Предохранитель	-	ПКТ-102-10-31,5-31,5 У3 (3 шт.)
Рубильник	-	HN40-630/3CS 630А
Трансформаторы тока	-	Т-0,66 400/5 (3 шт.)
Автоматический выключатель	-	ВА 57-39 400 А
	-	ВА 57-35 250 А (2 шт.)

Общая сметная стоимость в ценах 09.2025 - 1 443,019 тыс. руб.

В том числе:

СМР	-	370,982 тыс. руб.
Оборудование	-	600,050 тыс. руб.
Прочие затраты	-	471,987 тыс. руб.

из них:

ПИР	-	189,217 тыс. руб.
-----	---	-------------------

Содержание службы заказчика застройки	-	78,761 тыс. руб.
---------------------------------------	---	------------------

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)

 Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, УКС, ДРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Егорова О.В
8 (4967) 65-25-28