


*Приложение №1
к Приглашению к участию
в закупке, проводимой способом
«сравнение цен»*

Требования к закупаемой работе (услуге)

1	Общая информация о закупке	
1.1	Номер Лота	3000412
1.2	Наименование Лота	ТО производственных зданий
1.3	Наименование закупаемых работ/услуг	Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования в зданиях филиала ПАО «Россети Центр и Приволжья» - «Нижновэнерго»
1.4	Код по ОКПД 2	43.22.12.150
1.5	Мера применения национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	Не установлены
1.6	Наименование по коду ОКПД 2	Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
1.7	Условие участия в закупочной процедуре только субъектов МСП (да/нет)	да
1.8	Место выполнения работ/оказания услуг	Нижегородская область
1.9	Срок выполнения работ/оказания услуг	сентябрь 2026 г.
1.10	Форма, условия и порядок оплаты	Безналичный расчет, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Актов выполненных работ и предоставления счета-фактуры.
2	Техническое задание	Согласно приложению, к Приглашению к участию в закупке «сравнение цен»
3	Начальная (предельная) цена договора, с учетом НДС, руб.	474899,64

Приложение: Техническое задание.



Публичное акционерное общество
«Россети Центр и Приволжье»
филиал «НИЖНОВЭНЕРГО»

Заказчик:

Исполнитель:

Заместитель начальника управления
обеспечения производства
Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-
«Нижновэнерго»

И.В. Горохов

15.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования в зданиях филиала ПАО
«Россети Центр и Приволжья» - «Нижновэнерго»**

(наименование работ)

Город:

г. Нижний Новгород

(города, районы)

Нижний Новгород
2026 г.

1. Место оказания услуг

Кондиционеры воздуха установлены на объектах филиала «Нижегородэнерго» в Нижегородской области по адресам, указанным в таблице 1.

2. Объемы оказания услуг

В объем услуг по техническому обслуживанию и ремонт электрооборудования в зданиях филиала ПАО «Россети Центр и Приволжья» - «Нижегородэнерго»" включается:

- выезд на место установки кондиционеров воздуха;
- диагностирование кондиционеров воздуха;
- замена вышедших из строя узлов кондиционеров воздуха;
- переустановка узлов кондиционеров воздуха;
- пуско-наладка рабочего цикла кондиционеров воздуха.

Перечень и ориентировочный объем услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования в зданиях филиала ПАО «Россети Центр и Приволжья» - «Нижегородэнерго»" представлен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование товара (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во
г. Н.Новгород, ул.Рождественская,33, кабинет №334. Fujitsu настенный ASY 09 RMA CN (х/т) 3,3/3,35 кВт, инв. № 330000075858		
Диагностика оборудования на объекте с выявлением возможных неисправностей	-	1
Демонтаж кондиционера	-	1
Обкатка кондиционера на стенде.	-	1
Разборка и сборка корпусов наружного и внутреннего блока	-	2
ТО-2	-	1
Монтаж кондиционера включая стоимость расходных материалов (трасса до 5 п.м.)	-	1
Доп.трасса (свыше 5 метров)	м	40
Пуско-наладочные работы после ремонта	-	1
Поиск Утечки	-	3
Опрессовка системы	-	1
Вакуумирование оборудования КТ	-	1
Дозаправка или заправка фреонов без стоимости фреона за 1кг	кг	1
Продувка (чистка) фреоновых коммуникаций	-	1
Промывочный фреон	кг	7
Фреон R410	кг	1
Автовышка	Смена	1
г. Н.Новгород, ул. Рождественская,33. Кабинет №335 Daikin FTKS25CVMB настенный (хол.) 3,8 кВт, инв. № 330000075859		
Диагностика оборудования на объекте с выявлением возможных неисправностей	-	1
Демонтаж кондиционера	-	1
Обкатка кондиционера на стенде.	-	1
Разборка и сборка корпусов наружного и внутреннего блока	-	2
ТО-2	-	1
Доп.трасса (свыше 5 метров)	м	31
Пуско-наладочные работы после ремонта	-	1

Поиск Утечки	-	3
Опрессовка системы	-	1
Вакуумирование оборудования КТ	-	1
Дозаправка или заправка фреонов без стоимости фреона за 1кг	кг	1
Продувка (чистка) фреоновых коммуникаций	-	1
Промывочный фреон	кг	7
Фреон R410	кг	1
Автовышка	Смена	1
г. Н.Новгород, ул.Рождественская,33 серверная на 1-м этаже Uniflair TDAR2842+CAL4002 мощн. охл. 95,7 кВт, инв.№100720030061		
Диагностика оборудования на объекте с выявлением возможных неисправностей	-	1
Разборка и сборка корпусов наружного и внутреннего блока	-	1
Замена датчика влажности	-	1
Пуско-наладочные работы после ремонта	-	1
Датчик влажности	шт.	1

3. Требования к основным материалам, узлам (деталям), оборудованию

Во время оказания услуг используется материально-технические ресурсы и оборудование Исполнителя.

Узлы (детали), расходные материалы должны быть:

- новыми, ранее неиспользованными;
- соответствовать ГОСТ, ТУ;
- иметь сертификаты соответствия.

Применяемые при замене узлы (детали), материалы, запасные части должны быть согласованы с Заказчиком.

В случае несоответствия предлагаемых материалов, узлов, деталей Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену, согласовав ее с Заказчиком.

Вся сопроводительная техническая документация должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

Заказчик совместно с представителями Исполнителя осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.

4. Дополнительные (прочие) условия

Основные требования к оказанию услуг

Услуги по замене узлов, по переустановке кондиционеров воздуха проводятся в согласованные Сторонами сроки.

Перед началом оказания услуг необходимо получить все необходимые согласования и разрешения со стороны Заказчика.

Услуги по замене узлов и переустановке кондиционеров воздуха Заказчика оказываются в следующем порядке:

- по заявке Заказчика осуществить выезд на место установки кондиционеров (в течение 3-х часов);
- в срок от 2-х суток до 20-ти дней осуществить замену узла кондиционеров воздуха;
- в срок до 2-х суток осуществить переустановку (демонтаж/монтаж) кондиционеров.

5. Сроки оказания услуг

Начало – окончание: сентябрь 2026 г.

Работы должны выполняться без привлечения субподрядных организаций.

6. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
43.22.12.150	Не применяется

Начальник службы эксплуатации
зданий и сооружений филиала «Нижновэнерго»



/А.В. Павлюченков/