

ПРИКАЗ

от

14 05 2026

№

1393

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Старниково Ю8-25-302-280666(553275)» (I-354045) по договору № 791-ТСТ-ЮЭС от 20.02.2026 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Старниково Ю8-25-302-280666(553275)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-10 кВ	-	0,006 км
Марка провода	-	СИП-3 1х70
Количество опор	-	2 шт.
Стойки	-	СВ110-5
Разъединитель	-	РЛР-Тесла 1-10/400 УХЛ1
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	-	0,003 км
Марка провода	-	СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	-	1 шт. (сложная)
Стойки	-	СВ95-3
Тип ТП	-	МТП-10/0,4-250 кВА
Трансформатор	-	ТМГ-10/0,4-160 кВА
Общая сметная стоимость в ценах 03.2026	-	2 556,205 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	797,888 тыс. руб.
Оборудование	-	1 232,681 тыс. руб.
Прочие затраты	-	525,636 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	87,885 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	144,509 тыс. руб.

2. Блоку ТП филиала:

2.1. Провести перерасчет стоимости ТП соответственно фактическим параметрам ПСД;

2.2. Провести переговоры с Заявителем о заключении дополнительного соглашения (перезаключения договора) по увеличению стоимости договора ТП для компенсации затрат Общества по реализации проекта;

2.3. Оформить дополнительное соглашение, либо отказ Заявителя от подписания дополнительного соглашения; в соответствии с Инструкцией о порядке включения и корректировки объектов Инвестиционной программы Общества, направить в Отдел инвестиционного планирования и экономики ТП.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Ю. Трощенко

Рассылается: в дело, УКС, РРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ
Трифонов И.А.
8 (4967) 65-71-14