

ПРИКАЗ

от

24 04 2026

№

7227

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-1854 (с заменой вводов), ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д. Еськино, тер. ДНП Надежда, д. 97 Ю8-25-303-275344(475334)» (I-352048) по договору № 352048 от 23.12.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "ПЭК СИСТЕМС"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-1854 (с заменой вводов), ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д. Еськино, тер. ДНП Надежда, д. 97 Ю8-25-303-275344(475334)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	-	0,314 км,
Марка провода	-	СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	-	11 шт. (в т.ч. сложные – 5 шт.)
Стойки	-	СВ95-3, СВ110-5
Количество вводов	-	9 шт. / 0,235 км
Марка провода	-	СИП-4 4х16
Общая сметная стоимость в ценах 02.2026	-	1 703,552 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	1 543,070 тыс. руб.
Прочие затраты	-	160,482 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	37,359 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	96,734 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Ю. Трощенко

Рассылается: в дело, УКС, ЧРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

О.В. Егорова
8 (4967) 65-25-28