



OT

№

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, сельское поселение Ульяновское Ю8-24-302-236678(613845)» (I-337125) по договору № 622-ГА/ЮЭС от 10.03.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "ГАлион"

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

|                                         |   |                                     |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Протяженность ВЛ-10 кВ/ ВЛ-0,4 кВ       | - | 0,014 км/ 0,028 км (по сущ. опорам) |
| Марка провода ВЛ-10 кВ/ ВЛ-0,4 кВ       | - | СИП-3 1х70/ СИП-2 3х95+1х95         |
| Количество опор ВЛ-10 кВ                | - | 1 шт.                               |
| Стойки ВЛ-10 кВ                         | - | СВ 110-5                            |
| Тип ТП                                  | - | КТП-400/10/0,4кВ                    |
| Трансформатор                           | - | ТМГ-400/10/0,4 кВ                   |
| Разъединитель                           | - | РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1             |
| Общая сметная стоимость в ценах 06.2025 | - | 3 362,544 тыс. руб.                 |

|                |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| СМР            | - | 635,923 тыс. руб.   |
| Оборудование   | - | 2 141,542 тыс. руб. |
| Прочие затраты | - | 585,079 тыс. руб.   |

ПИР - 149,301 тыс. руб.

|                                       |   |                   |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Содержание службы заказчика застройки | - | 186,614 тыс. руб. |
|---------------------------------------|---|-------------------|

Директор  
(в соответствии с требованиями  
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)

Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, УМКиОЭ, УКС, РРЭС, СРС, ОИПиЭТП  
А.С. Кравцова  
8-49646-44-709