

Техническое задание  
на оказание услуг по техническому обслуживанию  
и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности  
на объектах почтовой связи УФПС Республики Дагестан АО «Почта России»

# 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| №<br>п/п | Термин/<br>Сокращение            | Расшифровка термина/ сокращения                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | ГОСТ                             | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг                                                                                                     |
| 2.       | СНиП                             | Строительные нормы и правила                                                                                                                                                                                 |
| 3.       | НПБ                              | Нормы пожарной безопасности                                                                                                                                                                                  |
| 4.       | СП                               | Свод правил                                                                                                                                                                                                  |
| 5.       | ДД                               | Датчик движения                                                                                                                                                                                              |
| 6.       | ДМ                               | Датчик магнитоконтактный                                                                                                                                                                                     |
| 7.       | ДРС                              | Датчик разбития стекла                                                                                                                                                                                       |
| 8.       | Заказчик,<br>Общество            | Акционерное общество «Почта России»,<br>АО «Почта России», в лице УФПС Республики Дагестан                                                                                                                   |
| 9.       | Исполнитель                      | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком                                                                                                                   |
| 10.      | КД                               | Система контроля доступа (количество рубежей)                                                                                                                                                                |
| 11.      | КТС                              | Кнопка тревожной сигнализации                                                                                                                                                                                |
| 12.      | КТСБ                             | Комплекс технических систем безопасности                                                                                                                                                                     |
| 13.      | Объект почтовой<br>связи, Объект | Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий АО «Почта России» на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами безопасности           |
| 14.      | Обменный фонд                    | Неснижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта                                                                                    |
| 15.      | ОПС                              | Отделение почтовой связи                                                                                                                                                                                     |
| 16.      | ОТ (ТВК)                         | Система охранного телевидения (количество камер)                                                                                                                                                             |
| 17.      | ППК                              | Прибор приемно-контрольный                                                                                                                                                                                   |
| 18.      | Представитель<br>Заказчика       | Административно-хозяйственный персонал охраняемого Объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и (или) другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности |
| 19.      | ПЦН                              | Пульт централизованного наблюдения                                                                                                                                                                           |
| 20.      | Расходные<br>материалы           | Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходу/ изнашиванию.                                                                                                   |
| 21.      | СКУД                             | Система контроля и управления доступом, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ                                                                                                |

| №<br>п/п | Термин/<br>Сокращение | Расшифровка термина/ сокращения                                                                                                               |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.      | СОТ                   | Цифровая (IP) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения), являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 23.      | СОТС                  | Система охранной и тревожной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ                              |
| 24.      | АПС                   | Автоматическая пожарная сигнализация, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ                                   |
| 25.      | СОУЭ                  | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ            |
| 26.      | Стороны               | Заказчик и Исполнитель                                                                                                                        |
| 27.      | ТЗ                    | Техническое задание                                                                                                                           |
| 28.      | ТО                    | Техническое обслуживание                                                                                                                      |
| 29.      | ТР                    | Текущий ремонт                                                                                                                                |
| 30.      | Услуги                | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на Объекте                           |
| 31.      | ДИП                   | Извещатель пожарный дымовой                                                                                                                   |
| 32.      | ИПР                   | Извещатель пожарный ручной                                                                                                                    |
| 33.      | ОС                    | Оповещатель световой                                                                                                                          |
| 34.      | ОК                    | Оповещатель комбинированный светозвуковой                                                                                                     |
| 35.      | СС                    | Сирена сигнальная                                                                                                                             |

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности: СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ на объектах почтовой связи УФПС Республики Дагестан АО «Почта России».

## 3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Объекты почтовой связи Общества расположены в обособленных и технически укрепленных помещениях жилых, нежилых и административных зданий на территории Республики Дагестан и предназначены для оказания населению услуг почтовой связи.

Оказание услуг по ТО и ТР КТСБ в соответствии с требованиями к качеству оказываемых Услуг, установленными разделом 6.1. настоящего ТЗ, обеспечит его исправное состояние на Объектах в целях защиты от преступных посягательств, безопасности работающего персонала и людей, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, недопущения причинения материального ущерба Обществу.

КТСБ состоит из СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ.

СОТС предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый Объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый Объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.

СКУД предназначается для усиления охраны Объекта от несанкционированного проникновения нарушителей. СКУД является составной частью КСБ Объекта и должна поддерживать ТСР/ IP-соединение (подключение к КСПД).

Целью устройства СОТ является создание высоконадежного инструмента дистанционного сбора, хранения, обработки, и вывода видеоинформации в рамках требований подразделений безопасности Заказчика.

Система АПС и СОУЭ предназначается для обнаружения источника возгорания и оперативного реагирования на это событие. В соответствии с заданным алгоритмом она осуществляет сбор и обработку данных по ключевым параметрам и выводит тревожное оповещение о пожаре на пост охраны (в центральную диспетчерскую), а также формирует оповещение об эвакуации.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

Место оказания Услуг: на Объектах УФС Республики Дагестан Общества согласно приложению № 1 к ТЗ.

Начало оказания Услуг: в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора.

Срок оказания Услуг: в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня начала оказания Услуг.

Перечень Объектов с адресами их местонахождения и перечнем оборудования, в том числе входящего в состав КТСБ, указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

#### **5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ**

5.1. Требования Заказчика к организации и оказанию Услуг установлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего ТЗ, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

5.2. Услуги оказываются Исполнителем или с привлечением соисполнителей.

5.3. ТО и ТР СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ, входящих в КТСБ, (далее – системы) осуществляются методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

5.4. Перечень систем, подлежащих ТО и ТР указан в приложении № 1 к ТЗ.

5.5. Объем услуг регламентных мероприятий ТО указан в Регламенте № 1 и Регламенте № 2 (таблицы № 1 и 2 соответственно).

5.6. Объем услуг по ТР указан в таблице № 3 настоящего ТЗ. Порядок оказания услуг по ТР указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 4 к ТЗ).

5.7. Объем услуг внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) ТО с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 4 к ТЗ).

5.8. Регламентное ТО систем выполняется с периодичностью и в объеме, не менее установленных технической (эксплуатационной) документацией на такие системы, независимо от технического состояния систем в момент начала проведения ТО.

ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.

5.9. ТО и ТР проводятся с целью обеспечения надлежащего выполнения функций оборудования; целостности, работоспособности и функциональной безопасности систем в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической (эксплуатационной) документацией, посредством выполнения следующих действий:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;
- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;
- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;
- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;
- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;
- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;
- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках ТР КТСБ;
- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, ТР КТСБ;
- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
- допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг.

5.10. Исполнитель обязан оказывать Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов; сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с Регламентами на проведение ТО, ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

В соответствии с п. 7.11 ГОСТ Р 53195.2-2008 ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной Регламентом на проведение ТО (таблицы № 1, 2). При этом Исполнитель обязан обеспечить выполнение плана проведения процедур ТО, в том числе процедур ТО по поддержке программного обеспечения согласно пункту 7.16 ГОСТ 53195.2-2008.

Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме Регламента (таблицы № 1, 2) может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.

5.11. При оказании Услуг Исполнитель обязан:

- строго соблюдать периодичность и объем Услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;
- регулярно осуществлять ведение документации, связанной с проведением ТО, ТР систем.

5.12. Эксплуатационная документация ТО, ТР («Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности») должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый Объект и место ее установки на Объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных Услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы и проведении ТО, ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО, ТР.

Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.

Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.

5.13. Регистрацию услуг по ТО, ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с изменениями № 1, 2: Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2006 № 367-ст с 01.01.2008; Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1226-ст с 01.07.2012).

5.14. Исполнитель при оказании услуг по ТО обязан:

- 1) выполнять все требования по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на Объектах;
- 2) проводить ТО согласно установленным Регламентам № 1 (ТО-1) и № 2 (ТО-2) согласно таблицам № 1-2.

Таблица № 1

Регламент № 1 (ТО-1) СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ

| №<br>п/п | Наименование услуг по ТО                                                                                                                                                                                            | Наименование<br>входящей в<br>КТСБ системы,<br>подлежащей ТО | Сроки<br>оказания<br>услуг по ТО |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.       | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т. п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                            | Ежемесячно                       |
| 2.       | Обследование считывателей, кнопок открывания дверей, кнопок ручной разблокировки дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей                                       | СКУД                                                         | Ежемесячно                       |
| 3.       | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания                                                                                                                              | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                            | Ежемесячно                       |
| 4.       | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений                                             | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                            | Ежемесячно                       |
| 5.       | Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов                                                                                                                                                          | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                            | Ежемесячно                       |
| 6.       | Очистка от загрязнения, коррозии и пр.                                                                                                                                                                              | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                            | Ежемесячно                       |
| 7.       | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом                                                                                                                             | СКУД                                                         | Ежемесячно                       |
| 8.       | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной и пожарной сигнализации                                                                                                                           | СОТС, АПС и<br>СОУЭ                                          | Ежемесячно                       |
| 9.       | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации                                                                                                                                                      | СОТС                                                         | Ежемесячно                       |
| 10.      | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения                                                                                                                                      | СОТ                                                          | Ежемесячно                       |
| 11.      | Проверка технического состояния охранных и пожарных извещателей                                                                                                                                                     | СОТС, АПС и<br>СОУЭ                                          | Ежемесячно                       |
| 12.      | Проверка технического состояния турникетов                                                                                                                                                                          | СКУД                                                         | Ежемесячно                       |
| 13.      | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения                                                                                                                                                           | СОТ                                                          | Ежемесячно                       |

| <i>№<br/>n/n</i> | <i>Наименование услуг по ТО</i>                                                                                                      | <i>Наименование<br/>входящей в<br/>КТСБ системы,<br/>подлежащей ТО</i> | <i>Сроки<br/>оказания<br/>услуг по ТО</i> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 14.              | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения                                                                  | СОТ                                                                    | Ежемесячно                                |
| 15.              | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения                                                                          | СОТ                                                                    | Ежемесячно                                |
| 16.              | Проверка ведения текущей документации на центральном посту охраны                                                                    | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                                      | Ежемесячно                                |
| 17.              | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления                                                                            | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                                      | Ежемесячно                                |
| 18.              | Проверка исправности сигнальных ламп и ее арматуры                                                                                   | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                                      | Ежемесячно                                |
| 19.              | Проверка наличия соответствующих проверяемой (обслуживаемой) системе надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                                      | Ежемесячно                                |
| 20.              | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении                                         | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                                      | Ежемесячно                                |
| 21.              | Проверка прохождения сигнала «Тревога» с обслуживаемых Объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК                                         | СОТС, АПС и<br>СОУЭ                                                    | Ежемесячно                                |

Таблица № 2

## Регламент № 2 (ТО-2) СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ

| <i>№<br/>n/n</i> | <i>Наименование услуг по ТО</i>                                                                                                                                                               | <i>Наименование<br/>входящей в<br/>КТСБ системы,<br/>подлежащей ТО</i> | <i>Сроки<br/>оказания<br/>услуг по ТО</i> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.               | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом                                                                                                             | СКУД                                                                   | 1 раз в квартал                           |
| 2.               | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации                                                                                                                                 | СОТС, АПС и<br>СОУЭ                                                    | 1 раз в квартал                           |
| 3.               | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации                                                                                                                                | СОТС                                                                   | 1 раз в квартал                           |
| 4.               | Проверка функционирования охранных извещателей                                                                                                                                                | СОТС                                                                   | 1 раз в квартал                           |
| 5.               | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей                                                                                                                             | СКУД                                                                   | 1 раз в квартал                           |
| 6.               | Проверка функционирования турникетов                                                                                                                                                          | СКУД                                                                   | 1 раз в квартал                           |
| 7.               | Проверка функционирования автономных источников питания                                                                                                                                       | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                                      | 1 раз в квартал                           |
| 8.               | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования) | СОТС                                                                   | 1 раз в квартал                           |

| <i>№<br/>п/п</i> | <i>Наименование услуг по ТО</i>                                                                                                                                                               | <i>Наименование<br/>входящей в<br/>КТСБ системы,<br/>подлежащей ТО</i> | <i>Сроки<br/>оказания<br/>услуг по ТО</i> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 9.               | Тестирование центрального оборудования                                                                                                                                                        | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                                      | 1 раз в<br>квартал                        |
| 10.              | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе                                                                                                         | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                                      | 1 раз в<br>квартал                        |
| 11.              | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер                                                                                                                          | СОТ                                                                    | 1 раз в<br>квартал                        |
| 12.              | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости                                                                                                                                 | СОТ                                                                    | 1 раз в<br>квартал                        |
| 13.              | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения                                                                                | СОТ                                                                    | 1 раз в<br>квартал                        |
| 14.              | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами                                                                                      | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                                      | 1 раз в<br>квартал                        |
| 15.              | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев                                                                                                                    | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                                      | 1 раз в<br>квартал                        |
| 16.              | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                                      | 1 раз в<br>квартал                        |
| 17.              | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков                                                                                                                                      | СКУД                                                                   | 1 раз в<br>квартал                        |
| 18.              | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД                                                                                              | СКУД                                                                   | 1 раз в<br>квартал                        |
| 19.              | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов                                                                                                                                            | СОТ                                                                    | 1 раз в<br>квартал                        |
| 20.              | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов                                                                                                                                   | СКУД                                                                   | 1 раз в<br>квартал                        |
| 21.              | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно                                                             | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                                      | 1 раз в<br>квартал                        |
| 22.              | Подстройка запирающих устройств                                                                                                                                                               | СКУД                                                                   | 1 раз в<br>квартал                        |
| 23.              | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления                                                                                                                                       | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                                      | 1 раз в<br>квартал                        |
| 24.              | Профилактическая чистка системных блоков и узлов                                                                                                                                              | СОТС, СКУД,<br>СОТ, АПС и<br>СОУЭ                                      | 1 раз в<br>квартал                        |
| 25.              | Очистка стекол термокожухов                                                                                                                                                                   | СОТ                                                                    | 1 раз в<br>квартал                        |
| 26.              | Проверка герметичности и корректировка термокожухов                                                                                                                                           | СОТ                                                                    | 1 раз в<br>квартал                        |
| 27.              | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов                                                                                                                                     | СОТ                                                                    | 1 раз в<br>квартал                        |

| <i>№<br/>n/n</i> | <i>Наименование услуг по ТО</i>                                                                                          | <i>Наименование<br/>входящей в<br/>КТСБ системы,<br/>подлежащей ТО</i> | <i>Сроки<br/>оказания<br/>услуг по ТО</i> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 28.              | Проверка сетевого подключения видеорегистратора к маршрутизирующему оборудованию КСПД объекта для удаленного мониторинга | СОТ                                                                    | 1 раз в квартал                           |

5.15. Для обеспечения или восстановления работоспособности технических средств КТСБ ТР выполняется на месте их эксплуатации путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части услуг по ТР может совпадать с содержанием некоторых услуг по ТО.

ТР КТСБ включает в себя оказание следующих видов услуг:

Таблица № 3

| <i>№<br/>n/n</i> | <i>Наименование услуг по ТР</i>                                          | <i>Наименование<br/>входящей в КТСБ<br/>системы,<br/>подлежащей ТР</i> | <i>Периодичность<br/>оказания услуг по<br/>ТР</i> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.               | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств                   | СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ                                            | При выявлении неисправности                       |
| 2.               | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов |                                                                        |                                                   |
| 3.               | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы                 |                                                                        |                                                   |
| 4.               | Проверка системы в составе комплекса                                     |                                                                        |                                                   |
| 5.               | Ввод системы в работу в общий комплекс                                   |                                                                        |                                                   |
| 6.               | Конфигурирование настроек оборудования                                   | СОТ                                                                    | При выявлении неисправности                       |

5.16. Периодичность и содержание услуг, предусмотренных для проведения ТР отдельной системы, может варьироваться в процессе исполнения условий договора в зависимости от назначения, состава системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии, и обеспечения полноты безопасности, предусмотренной технической документацией на систему.

5.17. Перечень объектов и систем СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ, подлежащих ТО, ТР указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

5.18. В случае выхода из строя (замены) оборудования при оказании услуг по текущему ремонту СОТ необходимо установить оборудование по показателям не ниже ранее установленного оборудования.

5.19. В течении первого месяца с момента заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах почтовой связи УФПС Республики Дагестан АО «Почта России» Исполнитель обязан провести инвентаризацию обслуживаемого оборудования и систем по каждому объекту и предоставить Заказчику Перечень технических систем безопасности в соответствии с Приложением № 2 к настоящему ТЗ.

5.20. Перед началом работ по ТО, ТР Исполнитель совместно с Заказчиком обязан провести первичное обследование систем и оформить акт первичного обследования системы в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», а также оформить график проведения ТО (указывается в договоре в качестве приложения, являющегося его неотъемлемой частью).

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику график проведения ТО, ТР систем в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

При подписании договора Исполнитель обязан предоставить контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.

5.21. Исполнитель обязан вести «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» на каждый обслуживаемый Объект в отдельности. Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Заказчика и Исполнителя. После оказания Услуг Исполнитель вносит в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» следующие сведения: «ТО и (или) ТР проведены. Система находится в работоспособном состоянии», а представитель Заказчика своей подписью подтверждает сведения об Услугах, оказанных представителем Исполнителя.

## 6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

### 6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
- Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций».
- ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2)»;
- ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охраняемые телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;
- ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;
- ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
- Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 08.04.2025 № 101-п.

## **6.2. Условия оказания услуг**

Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО и ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

Исполнитель направляет специалистов на первичное обследование КТСБ Объекта в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону или в электронной форме. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.

По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и других неполадок систем КТСБ в межрегламентный период Исполнитель в течение 24 часов с момента вызова Заказчика обязан обеспечить прибытие своего специалиста на Объект.

В случае невозможности восстановления системы посредством ТО, ТР Исполнитель обязан в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование согласно приложению № 3 к Техническому заданию, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность системы, установив аналогичное оборудование из собственного Обменного фонда с последующей заменой на новое оборудование. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа.

Оплата приобретаемого оборудования, расходных материалов и запасных частей, используемых при оказании Услуг, в том числе при осуществлении ТР, должна производиться за счет собственных средств Исполнителя в размере до 20 % включительно от установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг. В случае если стоимость необходимых для ремонта расходных материалов, запасных частей, и оборудования превышает 20 % установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг, Исполнитель формирует калькуляцию и согласовывает ее с уполномоченным представителем Заказчика.

При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, соисполнители (в случае их привлечения), обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

Исполнитель обязан иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по ТО.

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/ по согласованию с Заказчиком.

Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию общества) Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчика. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.

Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.

При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током

обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.

Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов.

Все услуги по проведению ТР Исполнитель проводит только в присутствии или по согласованию уполномоченного сотрудника Заказчика.

В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.

При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента № 1.

На все установленное при ремонте оборудования Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

### **6.3. Требования к безопасности**

При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объекте(-ах) Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

### **6.4. Требования к конфиденциальности**

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.

Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

### **6.5. Требования по приемке услуг**

Работоспособность СОТС после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения.

Работоспособность системы СОТ после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.

Работоспособность систем АПС и СОУЭ после проведения ТО и ТР проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем организации сработки систем при помощи автоматических дымовых извещателей (от внешнего источника дыма или контрольного устройства) и (или) или извещателя ручного пожарного.

Все проводимые работы по ТО и ТР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания Услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном

состоянии».

Работоспособность системы СКУД после проведения ТО проверяется представителями Заказчика и Исполнителя путем проверки наличия связи со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам и их срабатыванием.

При несогласии с объемом и (или) качеством оказанных Услуг, Сторонами в день оказания Услуг составляется два экземпляра протокола разногласий/ акта выявленных недостатков, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в протоколе разногласий/ акте выявленных недостатков, должны быть устранены Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.

По результатам проведения ТО, ТР составляется акт сдачи-приема оказанных Услуг в двух экземплярах.

#### **6.6. Требования к Исполнителю**

Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия. В течении 5 (пяти) рабочих дней предоставить список представителей Исполнителя для допуска на объекты обслуживания.

#### **6.7. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)**

Перечень технических и отчетных документов указываются в договоре.

### **7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ**

На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода-производителя. Гарантия на выполненный текущий ремонт осуществляется на весь срок действия договора.

Исполнитель обязан гарантировать:

- надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
- выполнение всех Услуг/ работ в установленные сроки.

### **8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых системах СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Наличие у допущенных к оказанию Услуг работников Исполнителя профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000В.

Наличие у Исполнителя действующей лицензии на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 №1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

### **9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

| № п/п | Наименование приложения                                                                                                                                | № страниц |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1     | Перечень объектов УФСР Республики Дагестан АО «Почта России» по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности | 15-23     |

|   |                                                                                                                   |                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2 | Перечень технических систем безопасности на объектах УФПС Республики Дагестан АО «Почта России» подлежащих ТО, ТР | 24                              |
| 3 | Дефектная ведомость                                                                                               | 25                              |
| 4 | Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение    | 26-27                           |
| 5 | Акт оказанных Услуг по заявке                                                                                     | 28                              |
| 6 | Акт установки оборудования                                                                                        | 29                              |
| 7 | Акт первичного обследования системы                                                                               | 30-31                           |
| 8 | Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы                                                                       | 32-33                           |
| 9 | Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 08.04.2025 № 101-п.            | Приложен<br>отдельным<br>файлом |

Руководитель ОБ



М.И. Инусов

**Перечень объектов УФПС Республики Дагестан АО «Почта России» по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности**

| №  | Адрес объекта почтовой связи                                                                                                                          | Объектовое оборудование (системы) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова д.18. Здание аппарата управление филиала, КХО, главная касса, УКД, кабинет РСО, здание Махачкалинского почтамта | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД       |
| 2  | 368600, г. Дербент, ул. Г. Алиева д.6. Здание почтамта, КХО, главная касса, УКД, ОПС                                                                  | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД       |
| 3  | 368830, г. Кизляр, ул. Д. Бедного д.28. Здание почтамта, КХО, главная касса, ОПС                                                                      | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД       |
| 4  | 368000, г. Хасавюрт, ул. Избербашская д.32. Здание почтамта, КХО, главная касса, УКД, ОПС                                                             | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД       |
| 5  | 368780, Магарамкентский район, с.Магарамкент, ул.Гагарина д.2. Здание почтамта, КХО, главная касса                                                    | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ             |
| 6  | 368950, Унцукульский район, п.Шамилькала, ул.Балаханского д.1. Здание почтамта, КХО, главная касса, ОПС                                               | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ             |
| 7  | 368320, Левашинский район, с.Леваши, ул.Правды д.22. Здание почтамта, КХО, главная касса                                                              | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ             |
| 8  | 367004, г.Махачкала, ул.Бейбулатова д.40"а". Автотранспортное подразделение филиала, склады                                                           | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД       |
| 9  | 367960, г.Махачкала, ул.Буйнакского д.68. ММСЦ                                                                                                        | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД       |
| 10 | 367962, г.Махачкала, ул.Эмирова д.5. ЦОПО МСЦ                                                                                                         | АПС и СОУЭ, СОТ                   |
| 11 | 367001, г. Махачкала ул. Эмирова д. 4                                                                                                                 | СОТС, АПС и СОУЭ                  |
| 12 | 367003, г. Махачкала ул. Нахимова д. 22 а                                                                                                             | АПС и СОУЭ                        |
| 13 | 367004, г. Махачкала ул. Бейбулатова д. 40 а                                                                                                          | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ             |
| 14 | 367006, г. Махачкала п. Семендер, ул. Сулакская д. 4                                                                                                  | СОТС, АПС и СОУЭ                  |
| 15 | 367007, г. Махачкала ул. Лаптиева д. 51 а                                                                                                             | АПС и СОУЭ, СОТ                   |
| 16 | 367008, г. Махачкала ул. Танкаева д. 65                                                                                                               | АПС и СОУЭ, СОТ                   |
| 17 | 367009, г. Махачкала ул.Орджоникидзе д. 213                                                                                                           | АПС и СОУЭ                        |

|    |                                                                     |                       |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 18 | 367010, г. Махачкала проспект Гамидова д.50                         | АПС и СОУЭ, СОТ       |
| 19 | 367013, г. Махачкала проспект Гамидова д. 12                        | АПС и СОУЭ, СОТ       |
| 20 | 367014, г. Махачкала ул. Перова д. 11                               | АПС и СОУЭ, СОТ       |
| 21 | 367015, г. Махачкала ул. Ярагского д. 83 а                          | АПС и СОУЭ, СОТ       |
| 22 | 367018, г. Махачкала проспект Петра 1 д. 55 в                       | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 23 | 367023, г. Махачкала ул. Мирзабекова д. 155                         | АПС и СОУЭ            |
| 24 | 367026, г. Махачкала проспект Шамиля д. 22                          | АПС и СОУЭ, СОТ       |
| 25 | 367027, г. Махачкала ул.Акушинского д. 32                           | АПС и СОУЭ, СОТ       |
| 26 | 367029, г. Махачкала проспект Шамиля д. 23                          | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 27 | 367030, г. Махачкала проспект Шамиля д. 67                          | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 28 | 367031, г. Махачкала ул. З. Космодемьянской д. 48д                  | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 29 | 367032, г. Махачкала ул. М. Гаджиева д. 200 а                       | АПС и СОУЭ            |
| 30 | 367901, г. Махачкала п. Ленинкент ул. Совхозная д. 11               | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 31 | 367902,поселок Сулак ул. Советская д. 6                             | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 32 | 367905, г. Махачкала п. Красноармейское ул. Комсомольская д. 4      | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 33 | 367910, г. Махачкала п. Богатыревка, ул. Ленина д. 76               | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 34 | 367911, г. Махачкала п.Новый Хушет ул. Гагарина д. 21               | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 35 | 367912, г. Махачкала п. Шамхал, ул. Ленина д. 34                    | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 36 | 367913,нас. пункт Шамхал-Термен, ул. Победы д. 24                   | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 37 | 367022, г. Махачкала п. Новый Кяхулай, ул. Кавказская д. 7          | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 38 | 368080, с. Коркмаскала, ул. Энгельса д. 45<br>Кумторкалинский район | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 39 | 368083, с. Аджидада, ул. Школьная д.2<br>Кумторкалинский район      | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 40 | 368085, пос. Тюбе Кумторкалинский район                             | СОТС, АПС и СОУЭ      |

|    |                                                                           |                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 41 | 368300, г. Каспийск, ул. Советская д. 20                                  | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 42 | 368301, г. Каспийск, ул. Абдулманапова д. 143 а                           | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 43 | 368303, г. Каспийск, ул. Индустриальная 5                                 | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 44 | 368304, г. Каспийск, ул. Рабочая 58                                       | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 45 | 368305, г. Каспийск, ул. Советская 6                                      | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 46 | 368530, с.Карабудахкент переулоч Почтовый д. 1<br>Карабудахкентский район | АПС и СОУЭ            |
| 47 | 368534, с.Доргели Карабудахкентский район                                 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 48 | 368536, с. Гелли, ул. Советская 35 Карабудахкентский район                | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 49 | 368538, с. Ачису Карабудахкентский район                                  | АПС и СОУЭ            |
| 50 | 368540, с.Манаскент Карабудахкентский район ул.<br>Приморская, д. б/н     | АПС и СОУЭ            |
| 51 | 368541, п.Манас Карабудахкентский район ул.<br>Школьная 2                 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 52 | 368546,с.Губден Карабудахкентский район ул. Гаджи<br>Магомедова 1         | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 53 | 368547, с. Гурбуки ул. Октябрьская 1<br>Карабудахкентский район           | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 54 | 368500, г.Избербаш ул. Гамидова 14                                        | АПС и СОУЭ, СОТ       |
| 55 | 368501, г.Избербаш ул. Азизова 3                                          | АПС и СОУЭ            |
| 56 | 368202, с.Н-Дженгутай Буйнакского района ул.<br>Буйнакского 10            | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 57 | 368206, с.В-Казанище Буйнакского района ул. Ленина д.<br>б/н              | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 58 | 368207, с.Эрпели Буйнакского района Центральная д.<br>б/н                 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 59 | 368211, с. Карамахи Буйнакский район                                      | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 60 | 368215,с. Халимбекаул, Буйнакский район                                   | АПС и СОУЭ            |
| 61 | 368216, с. Атланаул Буйнакского района                                    | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 62 | 368219, с. Чиркей, Буйнакского района                                     | АПС и СОУЭ            |
| 63 | 368220, г.Буйнакск ул. Воровского 32                                      | АПС и СОУЭ, СОТ       |

|    |                                                        |                       |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 64 | 368222, г.Буйнакск м/район Дружба 10                   | АПС и СОУЭ            |
| 65 | 368000, г. Хасавюрт ул. Избербашская 32                | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 66 | 368001, г. Хасавюрт ул. Привокзальная 3                | СОТ                   |
| 67 | 368002, г. Хасавюрт ул. Датуева 35                     | АПС и СОУЭ            |
| 68 | 368003, г. Хасавюрт ул. Абубакарова 48                 | АПС и СОУЭ            |
| 69 | 368004, г. Хасавюрт пос. Мичурина, ул. Байсултанова 1  | АПС и СОУЭ            |
| 70 | 368005, г. Хасавюрт ул. Мира 3                         | АПС и СОУЭ            |
| 71 | 368006, г. Хасавюрт ул. 40 лет Комсомола 118           | АПС и СОУЭ            |
| 72 | 368008, г. Хасавюрт ул. Правды 23                      | АПС и СОУЭ            |
| 73 | 368009, г. Хасавюрт ул. Муса-Ясул 42                   | АПС и СОУЭ, СОТ       |
| 74 | 368016, с. Хамавюрт Хасавюртовского района             | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 75 | 368021, с. Карланюрт Хасавюртовского района            | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 76 | 368035,с. Новогагатли Хасавюртского района             | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 77 | 368038, с. Адильотар Хасавюртовского района            | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 78 | 368039, с. Османюрт Хасавюртовского района             | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 79 | 368140, с. Дылым, ул. Шамиля 3, Казбековский район     | АПС и СОУЭ            |
| 80 | 368144,с. Гуни Казбековского района                    | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 81 | 368150, с. Алмак Казбековского района                  | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 82 | 368152, п. Дубки Казбековского района, 1 квартал дом 2 | АПС и СОУЭ            |
| 83 | 368155, с. Ленинаул Казбековского района               | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 84 | 368156, с. Инчха Казбековского района                  | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 85 | 368160, с. Новолак Новолакского района, ул.Мирзоева 58 | АПС и СОУЭ            |
| 86 | 368162,с. Новокули Новолакского района                 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |

|     |                                                                         |                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 87  | 368163, с. Гамиях Новолакского района                                   | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 88  | 368165, с. Новомехельта Новолакского района                             | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 89  | 368166, с. Новочуртах Новолакского района                               | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 90  | 368120, г. Кизилюрт ул. Абубакарова 5                                   | АПС и СОУЭ            |
| 91  | 368121, г. Кизилюрт Привокзальная площадь героев д. б/н                 | АПС и СОУЭ            |
| 92  | 368122, г. Кизилюрт ул. Спортивная 8                                    | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 93  | 368802, п. Комсомольский Кизлярский район                               | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 94  | 368804, с/з Кизлярский Кизлярский район                                 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 95  | 368808,с. Краснооктябрьское Кизлярский район                            | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 96  | 368811,с. Большой Бредихин ул. Коммунистическая д. б/н Кизлярский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 97  | 368812, с. Черняевка ул. Ленина д. б/н Кизлярский район                 | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 98  | 368813, с. Александрийское, ул. Ленина д.21 Кизлярский район            | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 99  | 368818, с. Кардоновка ул. Ленина д. б/н Кизлярский район                | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 100 | 368822, с. Крайновка ул. Ермошкина д. б/н Кизлярский район              | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 101 | 368824, с. Брянск ул. Московская д. б/н Кизлярский район                | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 102 | 368825, с. Тушиловка Кизлярский район                                   | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 103 | 368827, с. Южное ул. Школьная 10 Кизлярский район                       | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 104 | 368830,г. Кизляр ул. Д. Бедного 28                                      | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 105 | 368831, г. Кизляр ул. Фронтовиков 10                                    | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 106 | 368832, г. Кизляр ул. Победы 50                                         | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 107 | 368833, г. Кизляр ул. Набережная 42/1                                   | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 108 | 368850, с. Терекли-Мектеб, ул. К. Маркса д. б/н. Ногайский район        | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 109 | 368870, с. Тарумовка ул. Пионерская 2 Тарумовский район                 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |

|     |                                                                   |                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 110 | 368875,с. Новогеоргиевка ул. Степная 4 Тарумовский район          | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 111 | 368880,с. Кочубей Ул. Советская 68 Тарумовский район              | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 112 | 368882, с. Таловка ул. Зульпукаева Тарумовский район              | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 113 | 368890,г. Южносухокумск ул. Гагарина 4                            | АПС и СОУЭ            |
| 114 | 368060, с. Бабаюрт ул. Ленина 48 Бабаюртовский район              | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 115 | 368064,с. Хамаматюрт Бабаюртовского района                        | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 116 | 368068,с. Новокаре Бабаюртовского района                          | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 117 | 368070, с. Татаюрт Бабаюртовского района                          | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 118 | 368075, с. Герменчик Бабаюртовского района                        | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 119 | 368700,с. Рутул Рутульского района,ул.Центральная 563             | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 120 | 368705,с. Ихрек Рутульского района                                | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 121 | 368730,ул. Ленина 22 с. Ахты Ахтынского района                    | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 122 | 368750,с. Усуччай ул. Ханбике Наврузовой 15                       | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 123 | 368780,с. Магарамкент ул. Гагарина 2 Магарамкентский район        | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 124 | 368789,с. Яраг-Казмаляр Магарамкентского района ул.Ярагского д.47 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 125 | 368791,с. Советское Магарамкентского района ул.Советская д.2      | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 126 | 368795,с. Самур ул. Лермонтова 13 Магарамкентского района         | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 127 | 368797,с. Кабир-Казмаляр Магарамкентского района ул.Каримова 6    | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 128 | 368180,с. Курах ул. Набережная 13 Курахский район                 | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 129 | 368380,с. Тпиг ул. Гусаева 45 Агульский район                     | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 130 | 368680,с. Хив ул. Советская 3 Хивский район                       | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 131 | 368692,с. Кондик Хивский район                                    | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 132 | 368760,с. Касумкент ул. Ленина 32 С. Стальский район              | СОТС, АПС и СОУЭ      |

|     |                                                             |                       |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 133 | 368779,с. Новая Мака ул. Ленина 43 а С. Стальский район     | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 134 | 368570,с.Уркарах Дахадаевский район ул. Почтовая д. б/н     | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 135 | 368590,с.Маджалис ул. Алисултанова 31 Кайтагский район      | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 136 | 368595,с. Янгикент Кайтагский район                         | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 137 | 368600,г.Дербент ул. Алиева 6                               | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 138 | 368601,г.Дербент ул. Буйнакская 32                          | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 139 | 368602,г.Дербент ул. Крупской 4                             | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 140 | 368604,г.Дербент ул. Вокзальная 1                           | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 141 | 368607,г.Дербент ул. М. Далгата 7/1                         | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 142 | 368608, г.Дербент ул. Агасиева 15                           | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 143 | 368624,с.Геджух ул. Ленина 1 Дербентский район              | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 144 | 368625,п. Берикей Дербентский район                         | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 145 | 368627,с. Татляр ул.Шоссейная 11 Дербентский район          | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 146 | 368628,с. Великент ул. Алиева 47 Дербентский район          | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 147 | 368641,с. Дюбек Дербентский район                           | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 148 | 368650,с.Хучни Табасаранский район                          | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 149 | 368666,с. Ерси Табасаранский район                          | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 150 | 368670,г.Даг.Огни площадь им. Кирова 5                      | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 151 | 368552,с.Первомайское , Каякентский район ул. Пионерская 57 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 152 | 368555,с.Алходжакент Каякентский район ул. Ш. Исмаилова 3   | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 153 | 368559,с.Башлыкент Каякентский район ул. Ленина 12          | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 154 | 368560,С.Н.Каякент Каякентский район ул. Джабраилова 21     | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 155 | 368565,с.Дружба Дербентский район ул. Горького 16           | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |

|     |                                                           |                       |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 156 | 368280,с.Акуша ул. А. Акушинского 21 Акушинский район     | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 157 | 368293,с.Муги Акушинский район                            | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 158 | 368320,с.Леваши ул. Алиева д.9 Левашинский район          | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 159 | 368324,с. Карлабко Левашинский район                      | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 160 | 368326,с. Хаджалмахи Левашинский район                    | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 161 | 368510,с.Сергокала ул. 317 Стрелковой Дивизии 10          | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 162 | 368250,с.Гергебиль ул. Сталина 13                         | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 163 | 368260,ул. Богатырева 6 Хунзахский район                  | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 164 | 368262,с. Гоцатль Большой Хунзахский район                | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 165 | 368930,с. Мехельта Гумбетовский район                     | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 166 | 368934,с. Игали Гумбетовский район                        | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 167 | 368942,с. Ирганай Унцукульский район                      | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 168 | 368943,с. Аракани Унцукульский район                      | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 169 | 368945,с. Балахани Унцукульский район                     | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 170 | 368951,с. Гимры Унцукульский район                        | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 171 | 368950,с. Шамилькала Унцукульский район ул.Банковская д.1 | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 172 | 368340,с. Гуниб Гунибский район ул.Шамиля 1               | СОТС, АПС и СОУЭ      |
| 173 | 368344,с. Ругуджа Гунибский район                         | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 174 | 368350,с. Чох Гунибский район                             | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 175 | 368450,с. Цуриб Чародинский район                         | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 176 | 368412,с. Кидеро Цунтинский район                         | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 177 | 368430,с.Хебда ул. Шамиля 44 Шамильский район             | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 178 | 368433,с. Голотль Шамильский район                        | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |

|     |                                          |                       |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|
| 179 | 368434,с. Телетль Шамильский район       | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 180 | 368435,с. Кахиб Шамильский район         | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 181 | 368436,с. Урада Шамильский район         | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 182 | 368438,с. Ругельда Шамильский район      | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 183 | 368440,с. Ассаб Шамильский район         | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 184 | 368443,с. Тидиб Шамильский район         | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 185 | 368902,с. Кванада, Цумадинский район     | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 186 | 368905,с. Тинди, Цумадинский район       | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 187 | 368988,С.Муни Ботлихский район           | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 188 | 368973,с. Нижнее Инхело Ботлихский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 189 | 368975,с. Годобери Ботлихский район      | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 190 | 368985,с. Рахата Ботлихский район        | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 191 | 368994,с. Кудиябросо Ахвахский район     | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 192 | 368995,с. Анчих Ахвахский район          | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 193 | 368998,с. Местерух Ахвахский район       | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |

Перечень технических систем безопасности на объектах УФПС Республики Дагестан АО «Почта России» подлежащих ТО, ТР<sup>1</sup>

| Наименование и количество оборудования <sup>2</sup> |                   |       |         | Количество<br>этажей/<br>помещений/<br>площадь | Адрес<br>Объекта | Наименовани<br>е Объекта           | 1. (название) почтамт     |                                                   |                            |                           |                  |                                  |                            |                                     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| №                                                   | ДД/ДМ             | КТС   | ОТ      |                                                |                  |                                    | КД                        | ДИП                                               | ИПР                        | ОС                        | ОК               | СС                               |                            |                                     |  |  |  |
| 1.                                                  | КХО ПЧТ           | адрес | 1/1/12  | «ППКОП<br>4GSM» -<br>1шт.                      | 0                | 1/ ИО<br>102-2<br>(СМК-<br>1)-1шт. | «Астра -<br>321»-<br>1шт. | 0                                                 | 3                          | ИП 212-<br>41М -3<br>шт.  | 3СУ-<br>1шт.     | «Мол-<br>ния-<br>12(24)<br>-1шт. | «Ма<br>як<br>12К-<br>12шт. | Коли<br>бри»<br>-<br>1шт.           |  |  |  |
| 2.                                                  | ГРК ПЧТ           |       | 1/2/23  | «ППКОП<br>4GSM»-<br>1шт.                       | «Стекл<br>о-3»   | 1/1                                | «Астра -<br>321»-<br>1шт  | Dahua HDW-<br>2231 (2,8-12)<br>2Мп<br>купольная 1 | Tantos<br>Selina<br>HD M 1 | ИП 212-<br>41М -<br>3шт.  | 3СУ<br>-<br>1шт. | «Мол-<br>ния-<br>12(24)<br>-1шт. | «Ма<br>як<br>12К-<br>1шт.  | «Сир<br>ена<br>УСС<br>-12»-<br>1шт. |  |  |  |
| 3.                                                  | Склад<br>почтамта |       | 1/2/34  | «ВЭРС-<br>GSM” –<br>1шт.                       | «Стекл<br>о-3»   | 2/4                                | 0                         | Dahua HDW-<br>2231 (2,8-12)<br>2Мп<br>купольная 2 | IronLog<br>ic Z-5R<br>2    | ИП 212-<br>41М -<br>6шт.  | 3СУ<br>-1шт<br>1 | «Мол-<br>ния-<br>12(24)<br>-1шт. | «Ма<br>як<br>12К-<br>1шт.  | Коли<br>бри»<br>-<br>1шт.           |  |  |  |
| 4.                                                  | Почтамт           | адрес | 2/9/105 | «Гранит-<br>6» -2шт.                           | «Стекл<br>о-3»   | 7/12                               | «Астра -<br>321»-<br>3шт  | Dahua HDW-<br>2231 (2,8-12)<br>2Мп<br>купольная 3 | Tantos<br>Selina<br>HD M 4 | ИП 212-<br>41М -<br>22шт. | 3СУ<br>-6шт      | «Мол-<br>ния-<br>12(24)<br>-6шт. | «Ма<br>як<br>12К-<br>1шт.  | Коли<br>бри»<br>-<br>6шт.           |  |  |  |
| 5.                                                  | ОПС 11            | адрес | 1/4/25  | «Гранит-<br>3А» -<br>2шт.                      | «Стекл<br>о-3»   | 2/3                                | «Астра -<br>321»-<br>2шт  | Dahua HDW-<br>2231 (2,8-12)<br>2Мп<br>купольная 3 | IronLog<br>ic Z-5R<br>2    | ИП 212-<br>41М -<br>22шт. | 3СУ<br>-<br>3шт. | «Мол-<br>ния-<br>12(24)<br>-2шт. | «Ма<br>як<br>12К-<br>1шт.  | Коли<br>бри»<br>-<br>3шт.           |  |  |  |
| 6.                                                  | ОПС 12            | адрес | 1/3/20  | «Гранит-<br>3А» -<br>1шт.1                     | «Стекл<br>о-3»   | 1/2                                | «Астра -<br>321»-<br>1шт  | Dahua HDW-<br>2231 (2,8-12)<br>2Мп<br>купольная 3 | IronLog<br>ic Z-5R<br>1    | ИП 212-<br>41М -<br>15шт. | 3СУ<br>-<br>3шт. | «Мол-<br>ния-<br>12(24)<br>-2шт. | «Ма<br>як<br>12К-<br>1шт.  | Коли<br>бри»<br>-<br>2шт.           |  |  |  |

<sup>1</sup> В таблице приведен пример заполнения.<sup>2</sup> Информация указывается в соответствии с установленным оборудованием на Объекте(-ах).

Дефектная ведомость

ОПС \_\_\_\_\_ (указать индекс) УФС \_\_\_\_\_ (указать регион), расположенного по адресу: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

| №<br>п/п | Наименование оборудования,<br>приборов | Единица<br>измерения | Количество | Описание дефекта |
|----------|----------------------------------------|----------------------|------------|------------------|
| 1.       |                                        | штука                |            |                  |
| 2.       |                                        | штука                |            |                  |
| 3.       |                                        | м                    |            |                  |
| 4.       |                                        | ...                  |            |                  |

Представитель Заказчика:

\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Представитель Исполнителя:

\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

**Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение**

**Общие сведения**

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина сбоя не может быть устранена проведением Технического обслуживания. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объект Заказчика при возникновении аварийной и (или) нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей.

**Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем проводятся:**

- для приемно-контрольных приборов, установленных на объекте(-ах), при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);
- при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме, определяемом специалистом Исполнителя, но не менее объема Технического обслуживания;
- для систем, установленных на объекте(-ах), в объеме Технического обслуживания – при поступлении с объекта(-ов) двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;
- при поступлении заявки о неработоспособности систем, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);
- для систем, установленных на объекте(-ах) Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.

**Текущий ремонт оборудования**

Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации систем и проводится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.

В случае использования при выполнении текущего ремонта материалов и товаров, Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: поставляемый товар и материал должен быть новым (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц.

Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:

- Разборка и дефектовка технических средств;
- Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов;
- Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы;
- Проверка системы в составе комплекса технических систем безопасности;
- Ввод системы в работу в общий комплекс технических систем безопасности.

Периодичность выполнения работ по ТР – по необходимости.

Текущий ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в течении суток.

На все, установленное при проведении текущего ремонта оборудование (включая составные элементы), Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия.

**Порядок подачи заявок и их исполнение**

При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.

При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двадцати четырех часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.

После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке (приложение № 5 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные заключенным договором, Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования (приложение № 6 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Время приема заявок – круглосуточно. Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/ по согласованию с Заказчиком.

**Акт оказанных Услуг по заявке**

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, адрес объекта)  
Представитель Исполнителя

\_\_\_\_\_  
Представитель Заказчика

Исполнителем выполнены работы \_\_\_\_\_  
(указывается наименование выполненных работ)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Сдал:

Представитель Исполнителя

(подпись)

(ФИО)

Принял:

Представитель Заказчика

(подпись)

М.П.

(ФИО)

**Акт установки оборудования**

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, адрес объекта)

Представитель Исполнителя

\_\_\_\_\_  
Представитель Заказчика

В результате проведенных работ установлено \_\_\_\_\_  
(указывается установленное оборудо  
\_\_\_\_\_  
его наименование, марка, модель, инв. №)

\_\_\_\_\_  
Дата начала работ:

\_\_\_\_\_  
Дата окончания работ:

\_\_\_\_\_  
Сдал:

\_\_\_\_\_  
Представитель Исполнителя

(подпись)

(ФИО)

\_\_\_\_\_  
Принял:

\_\_\_\_\_  
Представитель Заказчика

(подпись)

М.П.

(ФИО)

**Акт первичного обследования системы**

\_\_\_\_\_  
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование предприятия, организации)

в лице

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

\_\_\_\_\_  
(наименование систем и технических средств)

смонтированных

\_\_\_\_\_  
(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному

\_\_\_\_\_  
наложенной

\_\_\_\_\_  
(наименование наладочной организации)

**УСТАНОВЛЕНО:**

Техническое состояние системы (технических средств)

\_\_\_\_\_  
(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация

---

---

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:

---

---

---

Представитель Исполнителя

---

(подпись) (ФИО)

Представитель  
Заказчика

---

(подпись) М.П. (ФИО)

**Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы**

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| _____                                                           |
| (наименование системы)                                          |
| _____                                                           |
| (исполнитель)                                                   |
| _____                                                           |
| (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система) |
| _____                                                           |
| (наименование населенного пункта)                               |

Начат « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 Окончен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Наименование объекта, адрес, телефон:

\_\_\_\_\_

2. Перечень технических средств системы:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Номер договора, дата его заключения:

\_\_\_\_\_

4. Особые условия выполнения объекта (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.):

\_\_\_\_\_

5. Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон:

\_\_\_\_\_

7. Исполнитель – Ф.И.О., телефон:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_ листов.

Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Заказчика:

| Дата проведения инструктажа | Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности | Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж | Должность, Ф.И.О., подпись лица – Исполнителя работ |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                             |                                                                  |                                                         |                                                     |

| Дата выполнения работ | Типы системы, тех. средств, узлов, элементов | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных (составных) частей | Подпись Исполнителя | Подпись представителя Заказчика |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                       |                                              |                                                                |                                                         |                     |                                 |