



Приложение № _____
к договору ТП № _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.

№ И-20-00-811245/102/С8

Ново-Мытищинский РЭС
« _____ » _____ 20 ____ г.

**Технические условия
на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
энергопринимающих устройств**

Авдеева Ирина Леонидовна

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства **Жилого дома.**

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя **Жилой дом, 141052, Московская обл., Мытищи г.о., Хлябово д, Чернореченская ул; 50:12:0030110:324.**

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет **15 кВт.**

4. Категория надежности: **третья.**

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**

6. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению: .

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

7.1. 1 точка - вновь сооружаемые сборки ПРОЕКТ РЩ-0,4кВ от секции РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 80 - 15 кВт.

8. Основной источник питания: **ПС 35 кВ Катуар №96 6/ кВ.**

9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**

10. ПАО «МОЭСК» выполнить:

10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «МОЭСК» за счет средств платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения:

10.1.1. Отсутствуют.

Аналогичный объем работ указан в ТУ № И-20-00-800938/102/С8 выданных Мелащенко П.Ю. :

10.1.1. Строительство КВЛ-0,4кВ, 1 шт., от с.ш. РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 80 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ. Протяженность ВЛ-0,2 км, сечением 50 кв. мм, КЛ – 0,1 км, сечение кабеля 50 кв. мм., ГНБ-0,07 км (диаметр трубы ПНД: 110 мм); Применяется подземная прокладка в траншее одного кабеля;

10.2.1. Строительство (установка) РЩ-0,4кВ. Размещение РЩ выполнить на границе земельного участка (объекта) Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к РЩ.

10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «МОЭСК» за счет средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления технологического присоединения:

10.2.1. Отсутствуют.

11. Заявителю выполнить:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Установка узла учета с устройствами: защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем на ток 25А и прибором учёта электрической энергии классом точности 2.0 и выше.

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с информацией, указанной в типовых технических решениях по организации учета электроэнергии, размещенной на сайте ПАО "МОЭСК" (<http://utp.moesk.ru/>).

11.4. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, согласовать с филиалом(ами) ПАО "МОЭСК"

12. Общие требования:

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО "МОЭСК", с корректировкой утвержденных технических условий.

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом ПАО "МОЭСК", при участии Заявителя, и подписания акта осмотра (обследования).

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № _____ от «____» _____ 20__ г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.

12.5. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения **договора** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

caf77649

Заместитель директора по технологическому
присоединению и развитию услуг филиала ПАО
«МОЭСК» - Северные электрические сети
А.Н.Коробкова