

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №		Согласовано	
366204		10.06.25					
Ведомость видов скрытых работ, подлежащих освидетельствованию							
Виды работ						Примечание	
1 Освидетельствование состояния перекрытия после демонтажа технического оборудования							
2 Проверка и приемка всех конструкций и их элементов, закрываемых в процессе устройства пола							
3 Освидетельствование опалубки перед демонтированием							
4 Приемка качества законченных бетонных сооружений							
5 Антикоррозийная защита закладных изделий							
<u>Чертежи</u> (приведенные к формату А1) - разработано индивидуально – 2,25							

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Прилагаемые документы</u>	
2006-60-39-КЖ.ВР	Ведомость объемов работ	
2006-60-39/1÷4-КЖ	Монтажные марки М1÷М4	
	<u>Ссылочные документы</u>	
2006-60-7/1-КЖ	Технические требования	
1076-25-978	Производственный корпус №1. Установка электротехнического оборудования в РУ 15,75кВ 2Г на отм.182,00.	
1076-60-405А	Производственный корпус №1. Перекрышие на отм.182,00. Монолитные участки.	
2006-25-273-ЭО	Установка оборудования генераторного напряжения 15,75 кВ. Гидроагрегат №4. Оборудование собственных нужд	

[illegible]

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие указания

- 1 Настоящий комплект разработан на основании чертежей 2006-25-1010-ЭО.
- 2 Рабочая документация разработана для следующих условий строительства:
 - а) расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 15°С;
 - расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток – минус 19°С;
 - б) расчетное снеговая нагрузка – 1,0 кПа (100 кг/м²) – II район;
 - в) ветровое давление – 0,48 кПа (48 кгс/м²) – IV ветровой район;
 - з) расчетная сейсмичность площади строительства 8 баллов.
- 3 Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
 - СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах";
 - СП 16.13330.2017 "СНиП II-23-81 Стальные конструкции";
 - СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии";
 - СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения";
 - СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции".
- 4 Данный комплект выполнен в абсолютных отметках.