


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора – главный инженер
ПАО «Россети Московский регион»


(подпись)

Д.Б. Гвоздев
(ФИО)

П	И	-	1	2	2	5	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

№ 153-13/ГД/02/66 от 13.02.2024

Задание на проектирование

по титулу: «Реконструкция линий электропередачи в составе линейного
сооружения электросетевой комплекс «Подстанция 220 кВ
«Красногорская» (ПС №830) с линиями электропередачи»

Дополнение № 2

ТСН «Рублёвские просторы»
Московская область, р-н Одинцовский, п. Рублёво

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

(наименование организации)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

ГИП _____

(Ф.И.О.)

(подпись)

Идентификационный номер специалиста

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

РОССЕТИ МР



0 714046 988870

Москва 2024 г.

По всему тексту Задания на проектирование, наименование: «Реконструкция воздушных участков КВЛ 220 кВ Очаково – Красногорская, КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково – Сколково в кабельное исполнение» от 03.06.2021 № 153-13/ГД/02/602 с дополнением №1 от 03.10.2023 № 153-13/ГД/02/532 заменить на наименование: «Реконструкция линий электропередачи в составе линейного сооружения электросетевой комплекс «Подстанция 220 кВ «Красногорская» (ПС №830) с линиями электропередачи».

1. Наименование, назначение и основные характеристики (класс, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов.

Сведения об объекте и его краткая характеристика. Основные технические параметры объекта

Наименование объекта – «Реконструкция линий электропередачи 24Л в составе 50:11:04:02970:001 линейного сооружения электросетевой комплекс «Подстанция 220 кВ «Красногорская» (ПС №830) с линиями электропередачи», Московская область, р-н Одинцовский, ТСН «Рублевские просторы»

Диспетчерское наименование реконструируемой линии 24Л: КВЛ 220 кВ Очаково – Красногорская, КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково – Сколково.

№	Наименование	Характеристика
24Л: КВЛ 220 кВ Очаково – Красногорская, КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково – Сколково		
1	Протяженность кабельной линии	1630 м
2	Количество ЗПП	2 шт
3	Протяженность участка монтажа ВЛ	170 м
4	Номинальное напряжение	220 кВ

В остальном задание на проектирование по титулу: «Реконструкция воздушных участков КВЛ 220 кВ Очаково-Красногорская, КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково в кабельное исполнение» от 03.06.2021 № 153-13/ГД/02/602, с дополнением №1 от 03.10.2023 № 153-13/ГД/02/532 оставить без изменений.

Срок действия настоящего ЗП составляет: 5 лет с момента утверждения.