

Опросный лист

на закупку вакуумных выключателей ВВУ-10 (внутренней установки) с комплектами адаптации

1. Заказчик: АО «ДРСК» филиал «Амурские ЭС» СП «Северные ЭС»
2. Наименование объекта: ПС 35 кВ Джалинда
3. Тип выключателя (здесь и далее отметить любым знаком):

Тип привода	Номинальное напряжение	Ток отключения	Номинальный ток
Пружинно -	10 кВ	20 кА	Не менее 1000 А

4. Количество выключателей 1 шт.

5. Исполнение выключателя:

- стационарное ☐	- с комплектом адаптации ☒	- выкатное ☐
---	--	-------------------------------------

Тип ячейки _____

 Номинальный ток заменяемого выключателя _____ А

Тип ячейки КРН-III-10

 Номинальный ток 1000 А
 (комплекта адаптации)

Тип ячейки _____

 втычные контакты главных цепей шт.
 «Тюльпан» 1000, 1600А D=24 мм ☐ D=36 мм ☐
 «Ламель» 800А ☐ 1000А ☐ 1600А ☐ 3150 А ☐
 Включить в поставку новые контакты - ☐

6. *Напряжение питания привода выключателя:

	Переменный ток		Постоянный ток	
	~230 В	~120 В	=220	=110
ШП	+	-	-	-
ШУ	+	-	-	-

7. Дополнительно выключатель может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными параметрами:

Дополнительные электромагниты встроенных расцепителей						
Токовые электромагниты (УАА)		Электромагнит с питанием от независимого источника (УАВ)				
3 А	5 А	= 220 В	= 110 В	~ 230 В	~ 120 В	~ 100 В
	+	+				

8. Тип разъемов жгутов вторичных цепей: 1 жгут с 2РТТ60КП47 ☐ 1 жгут с HAN 42 (фирмы «Хартинг») ☐
 2 жгута с 2РТТ48П20 ☐ 2 жгута с HAN 24 (фирмы «Хартинг») ☐
 Жгут без разъема L=1,5м-в гофре, 0,7м-свободные концы ☐ с клеммным рядом ☒

9. Блок-контакты аварийной сигнализации (БКА) ДА ☒ НЕТ ☐

10. Комплектация микропроцессорным устройством релейной защиты (БМРЗ). ДА ☐ НЕТ ☒

11. Марка выключателя _____ (указывается участником).

12. Сведения о монтаже: монтаж под «ключ» ☐ монтаж поставщиком _____ присоединений
 монтаж заказчика ☒ монтаж с обучением заказчика _____ присоединений

13. Дополнительные требования:

- наличие конструктивно встроенного устройства ручного завода пружин привода.
- наличие аварийного блок-контакта, конструктивно предусмотренного в приводе выключателя.
- в комплект адаптации для каждого выключателя включить комплект для сборки и установки рамы под выключатель, комплект жесткой ошиновки, комплект соединительных проводов, комплект механической блокировки.

Согласовано:

Начальник СРЗАИ

Начальник СТЭ



О.А. Федоров

Д.А. Чухай