

## ПРИКАЗ

от

21 04 2026

№

2123

## Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-24- 302-199114(188821)), ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Верхнее Мячково Ю8-24-302-202881(213045)» (I-321116) по договору №321116-ПС от 29.12.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного АО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС»

## ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-24- 302-199114(188821)), ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Верхнее Мячково Ю8-24-302-202881(213045)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

|                                         |   |                   |
|-----------------------------------------|---|-------------------|
| Протяженность ВЛИ-0,4 кВ                | - | 0,307 км          |
| в т.ч. по сущ. опорам                   | - | 0,154 км          |
| Марка провода                           | - | СИП-2 3х95+1х95   |
| Количество опор                         | - | 7 шт.             |
| Стойки                                  | - | СВ 95-3           |
| Общая сметная стоимость в ценах 02.2026 | - | 797,842 тыс. руб. |
| В том числе:                            |   |                   |
| СМР                                     | - | 601,275 тыс. руб. |
| Прочие затраты                          | - | 196,567 тыс. руб. |
| из них:                                 |   |                   |
| ПИР                                     | - | 124,284 тыс. руб. |
| Содержание службы заказчика застройки   | - | 43,150 тыс. руб.  |

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист УКС –  
отдел проектно-изыскательских работ  
(в соответствии с требованиями  
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Д. Баёв

Рассылается: в дело, УКС, ЖРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Д.В. Кулачкин  
+7 (495) 556-97-27

0 614066 650279