

ПРИКАЗ

от

20.07.2026

№

2114

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 КТП-3402, ПС №175 "ЦАГИ", АВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Жуковский, СНТ "Облепиха", участок №52 Ю8-24-302-219123(422280)» (И-327761) по договору №327761 от 01.08.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО «ВСС»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 КТП-3402, ПС №175 "ЦАГИ", АВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Жуковский, СНТ "Облепиха", участок №52 Ю8-24-302-219123(422280)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	- 0,033 км (по сущ. опорам)
Марка провода	- СИП-2 3х120+1х120
Автоматический выключатель	- ВА57-39-400А

Общая сметная стоимость в ценах 09.2025	- 194,470 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 104,398 тыс. руб.
Оборудование	- 35,138 тыс. руб.
Прочие затраты	- 54,934 тыс. руб.
из них:	
ПИР	- 13,015 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	- 10,866 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист УКС –
отдел проектно-изыскательских работ
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Д. Баёв

Рассылается: в дело, УКС, ЖРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Д.В. Кулачкин
+7 (495) 556-97-27