

ПРИКАЗ

от

20. 07 2026

№

2105

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-9, ПС №309 "Болятино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Дачная, уч. 37 Ю8-25-302-250237(215297)» (I-343377) по договору №343377-РПн от 26.12.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного АО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-9, ПС №309 "Болятино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Дачная, уч. 37 Ю8-25-302-250237(215297)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	- 0,375 км
в т.ч. по сущ. опорам	- 0,291 км
Марка провода	- СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	- 2 шт.
Стойки	- СВ 95-3
Автоматический выключатель	- ВА-57-35-250А

Общая сметная стоимость в ценах 02.2026	- 548,617 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 451,396 тыс. руб.
Оборудование	- 15,455 тыс. руб.
Прочие затраты	- 81,766 тыс. руб.
из них:	
ПИР	- 20,028 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	- 30,991 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист УКС –
отдел проектно-изыскательских работ
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Д. Баёв

Рассылается: в дело, УКС, ЖРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Д.В. Кулачкин
+7 (495) 556-97-27

0 614066 261420