

ПРИКАЗ

от

20.07.2026

№

2103

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-77, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Верхнее Мячково, ул. Центральная Ю8-25-302-266411(396265)» (I-348801) по договору №348801-ПС от 26.12.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного АО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-77, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Верхнее Мячково, ул. Центральная Ю8-25-302-266411(396265)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	- 0,247 км (по сущ. опорам)
Марка провода	- СИП-2 3х70+1х70
Стойки	- СВ 110-5 (1 шт.)

Общая сметная стоимость в ценах 02.2026	- 364,198 тыс. руб.
---	---------------------

В том числе:

СМР	- 319,542 тыс. руб.
-----	---------------------

Прочие затраты	- 44,656 тыс. руб.
----------------	--------------------

из них:

ПИР	- 13,507 тыс. руб.
-----	--------------------

Содержание службы заказчика застройки	- 20,569 тыс. руб.
---------------------------------------	--------------------

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист УКС –
отдел проектно-изыскательских работ
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Д. Баёв

Рассылается: в дело, УКС, ЖРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Д.В. Кулачкин
+7 (495) 556-97-27