



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-399300/102/Ю8 от 17.07.2026 г.**

Заявитель: **Вавилов Андрей Вячеславович**

тел. +7()-

Объект: **Жилой дом**

Адрес объекта: **Московская область, деревня Костомарово**

Кадастровый №: **50:31:0020202:7683**

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Расстояние

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	60	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	60	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	60	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	60	
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

*включенного в ИПР Общества, Приказ № Ошибка! Источник ссылки не найден. от Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС))

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

ВЛ-10 кВ с РП-Ходаево(ПС/220/Бугры)---ТП-1560---ВЛ-0,4 кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети
Московский регион»:
Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Визы «Согласовано»)

Новое строительство:

От существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-1560 осуществить
строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 80 м.
сечение провода не менее 70 мм²

Инв. №	Бухгалтерия (Визы «Согласовано»)

Объем работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)

Исп Ю.В. Никоноренкова Подпись

Дата

(Подпись)

(Фамилия, И., О.)

