



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-411896/102/Ю8 от 24.07.2026 г.**

Заявитель: **Боридько Сергей Юрьевич**

тел. +7()--

Объект: **Строящийся жилой дом**

Адрес объекта: **Московская область, муниципальный округ Чехов, д Чепелёво, Российская Федерация, городской округ Чехов**

Кадастровый №: **50:31:0020301:2232**

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность **0 кВА**, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Расстояние

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	35	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	35	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	35	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	35	
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

*включенного в ИПР Общества, Приказ № Ошибка! Источник ссылки не найден. от Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

КЛ-10 кВ с ПС/110/Полиграф---ТП-1940---ВЛ-0,4 кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:


**От существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-1940 осуществить
строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 35 м.
сечение провода не менее 95 мм² (СИП2 3х95+1х95)**

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объем работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)

Исп. А.М. Учасев Подпись



Дата

(Подпись)

(Фамилия, И., О.)

Е.И. Клименко

- 1- Машко НС 430709+
- 2-Трегелевич 509087+
- 3-Дюопова 632913
- 4-Жигалова 634719
- 5-
 - 6-Звела 393432(403969)
 - 7-Ваученко 137723
 - 8-Гендюр 404843 нов. ТТ
 - 9-Щарова 223011
 - 10-Барышева 261809+
 - 11-Костиню 4011263
 - 14-Ворончиха 404011(406500)
 - 15-Тимофеев 409994(от 12)
 - 16-Борисова 411896

ВЛ-6 кВ ф.17 с ПС-382(ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-Ходаево)

ВЛ-10 КВ ф.35 с ПС-567

КЛ-10 кВ ф.35 с ПС-567

Грачева 257066+

Долданова 461586+

B/1-0,4 KB

K7-10 K8 0.35 c NC-567

Проек. ТП(прое.) в разре
КЛ-10 кВ + ВЛ-0,4 кВ
Колмаков 151526 +

K7-10 KB Ø .35 c TLC-567

ПОКРОВ 1