



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-409994/102/Ю8 от 23.07.2026 г.**

Заявитель: **Тимофеев Игорь Александрович**

тел. +7(0)--

Объект: **Строящийся жилой дом**

Адрес объекта: **Московская область, муниципальный округ. Чехов, д. Чепелёво, Российская Федерация, городской округ Чехов**

Кадастровый №: **50:31:0020301:2297**

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность **0 кВА**, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Расстояние

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	15(от ТП-1595-другая застройка)	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	15	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	15	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	15	
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

*включенного в ИПР Общества, Приказ № Ошибка! Источник ссылки не найден. от Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС))

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более 300 м от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

КЛ-10 кВ ф.35 с ПС/110/Полиграф---ТП-1940---проект. ВЛ-0,4 кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

**От проектируемой ВЛ-0,4 кВ по ТУ в адрес Костенко401163
осуществить строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 60 м.
сечение провода не менее 70 мм²**

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объем работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)

Исп А.М. Учаев Подпись

Дата

(Подпись)

(Фамилия, И., О.)

- 1 - Мацко НС 430709+
- 2 - Гергелерки 509087+
- 3 - Дворцова 632913
- 4 - Жигалова 634479
- 5 - Евдокимова + ТП-282792 дн/л.
- 6 - Зуева 393432(403969)
- 7 - Ващенко 137723
- 8 - Шарова 223019+
- 9 - Брышев 261809+
- 10 - Костенко 401263
- 11 - Вовченко 404017(406500)
- 15 - Тимофеев 409994(от 13)

ВЛ-6 кв ф.17 с ПС-382(ВЛ-10 кв ф.4 с РП-Ходаево)

Грачева 257066+

Юшак 282724+

Долданова 461586+

ВЛ-0,4 кв (буфер ВЛ-0,4 кв)

ВЛ-0,4 кв

КЛ-10 кв ф.35 с ПС-567

ВЛ-10 кв ф.35 с ПС-567

КЛ-10 кв ф.35 с ПС-567

Проек. ТП(проект) в разрезе
КЛ-10 кв + ВЛ-0,4 кв
Копляков 151526 +

КЛ-10 кв ф.35 с ПС-567

ПОКРОВ 1