



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-401263/102/Ю8 от 18.07.2026 г.**

Заявитель: Костенко Валентина Валерьевна
тел. +70--

Объект: Строящийся жилой дом

Адрес объекта: Московская область, муниципальный округ. Чехов, д. Чепелёво, Российская
Федерация, городской округ Чехов

Кадастровый №: 50:31:0020301:2292

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Расстояние

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	100	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	100	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	100	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	100	
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

*включенного в ИПР Общества, Приказ № Ошибка! Источник ссылки не найден. от
Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

КЛ-10 кВ ф.35 с ПС/110/Полиграф---ТП-1940---ВЛ-0,4 кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:


**От проектируемой ВЛ-0,4 кВ по ТУ в адрес Барышева 261809
осуществить строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 70 м.
сечение провода не менее 95 мм² (СИП2 3х95+1х95)**

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объем работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)

Исп А.М. Учаев Подпись



Дата

(Подпись)

(Фамилия, И., О.)

- 1 - Мачко НС 430709+
- 2 - Гергелерджи 509087+
- 3 - Деорцова 632913
- 4 - Жигалова 634479
- 5 - Евдокимова + ТТ-282792 днул.
- 6 - Звеза 393432
- 7 - Ващенко 137223
- 8 - Шарова 223019 +
- 9 - Барышева 261809+
- 10 - Костенко 401263

ВЛ-6 кВ ф.17 с ПС-382(ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-Ходаево)

Грачева 257066+

Юшак 282724+

Долданова 461586+

ВЛ-0,4 кВ (будет ВЛ-0,4 кВ)

ВЛ-0,4 кВ

ВЛ-10 кВ ф.35 с ПС-567

ВЛ-10 кВ ф.35 с ПС-567

Проек. ТП(инв.) в распе
КЛ-10 кВ + ВЛ-0,4 кВ
Компакт 151526 +

КЛ-10 кВ ф.35 с ПС-567

ПОКРОВ 1