

Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Промышленная ул., 13, г. Хабаровск, 680009, Российская Федерация

Телефон/факс: (4212) 59 90 59; 27-58-44

doc.ces@khab.drsk.ru; <http://www.drsk.ru>

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер СП ЦЭС

п/п В.Ф. Ожегин

21.08.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку: «ОКПД2 28.25.12 Поставка настенной сплит-системы для нужд структурного подразделения
Центральные электрические сети филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

ГКПЗ 2026, Раздел: Закупки оборудования ИТ, не требующего монтажа (ОНМ ИТ)

Наименование номенклатурной группы: Серверное оборудование

Назначение: Оборудование ИТ, не требующее монтажа

Год выпуска: 2025-2026 (новый).

Срок поставки: 4 квартал 2026 г.

Дополнительные условия: сертификат качества и соответствия ГОСТ, декларация соответствия.

Гарантии на поставляемое оборудование: не менее 5-ти лет, начало исчисления гарантийного срока – с момента получения оборудования.

Доставка: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13.

Контактное лицо: Ведущий специалист ОМТС СП «ЦЭС» Пилипенко Н.С., тел.: 8(4212) 59-99-67, e-mail: pilipenko_ns@khab.drsk.ru.

Количество, характеристики:

№	Наименование	Описание, характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	GENERAL ASG24UBBN/AOG24 UNBNL всесезонным блоком и кронштейнами крепления внешнего блока (или аналог с характеристиками не ниже)	 Технические характеристики: Тип: Настенный кондиционер (сплит-система) Маркировка: ASG24UBBN/AOG24UNBNL Серия: Classic Гарантия: не менее 5 лет Тип кондиционера: сплит-система Площадь, кв.м.: не менее 68 Инверторная технология: Нет	шт	4

	Функция обогрева: Опционально Холодопроизводительность, кВт: не менее 6.8 Теплопроизводительность, кВт: не менее 7.4 Уровень шума, дБ: 42 Воздухообмен (макс), куб.м/ч: не менее 970 Электропитание, В/Гц/Ф: 220/50/1 Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: не менее 2.4 Потребляемая мощность (обогрев), кВт: 2.4 (Опционально) Тип хладагента: R410A (возможен аналог) Особенность: с осушением Тип внутреннего блока: Настенный Рекомендуемая площадь, кв.м. 70-80 м2 (6 — 7 кВт) Зимний комплект: Да, интегрированная система зимнего комплекта для поддержания работы до -40 Максимальная длина трубопровода, м: 20 Перепад высот между блоками, м: 8 Диаметр жидкостных труб хладагента, мм: 9.52 Диаметр газовых труб хладагента, мм: 15.88 Пульт ДУ: Есть Крепления внешнего блока: кронштейны в комплекте.		
--	--	--	--

Начальник СЗИТ СП ЦЭС

n/n

Фотьев С.В.

Пилипенко Н.С.
тел. 8(4212)59-99-67