

[illegible]

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Гидравлические испытания технологических трубопроводов	
2	Присемка технологических трубопроводов	
3	Промывка труб	

- 14. Все трубопроводы должны быть промаркированы направления движения, электроуказателем – указателями направления вращения.
- 15. Для установки реле потока на магистраль контроля протечек необходимо:
 - Нарезать резьбу Г1" на трубе магистралу
 - Установить на нарезанную резьбу фитинг переход 25х15
 - На фитинг установить реле потока
- 16. После обреза трубопровода пожаротушения генераторов от основной магистралу пожаротушения здания ГЭС, трубопровод заглушить.

2006-19-4-ТХ				
Чиркейская ГЭС на р.Сулак				
Изм.	Код.	Лист	№ док.	Подпись, дата
Разработчик		фадин		15.09.23
Проверил		Кукаровский		15.09.23
Н.контр.		Иваненко		15.09.23
Нач.отд.		Рябов		15.09.23
Общие данные, технические требования			Акционерное общество "Ленгидропроект"	
		Смадия	Лист	Листов
		Р	1	3