



Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-25-00-534191/102/Ю8 от 23.10.2025 г.

Заявитель: НАСРИДИНОВ НУРИЛЛО МЕХРИЛЛОВИЧ

тел. +70--

Объект: Жилой дом

Адрес объекта: Российская Федерация, Московская область, Серпуховский р-н, д. Дашковка

Кадастровый №: 50:32:0010204:2834

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети
Московский регион»

☐ - существующего ☐ - включенного в ИП (Приказ № _____ от _____ г.)
ВЛ-0,4кВ БМКТП-592 Дашковка

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)

составляет 35 м, класс напряжения (в соответствии с заявкой) 0,4 кВ

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства
которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но
ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

ПС 400 ЛЭП 6 кВ ф. на ТП-176 с ТП-4

БМКТП-592 Пр.ВЛ-0,4кВ

(№ ПС—фидер—ЗТП(ТП)—№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети
Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

1. От ближайшей опоры **ВЛ-0,4кВ с БМКТП-592** до границы участка
заявителя построить **ВЛИ-0,4кВ** сечением **4х70мм** длиной **50м**.

Точное сечение и длину трассы определить проектом.

2. Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

Исп Д.А. Кишечкин Подпись

Дата

