

ПРИКАЗ

от 13.04.2026

№ 1940

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1289 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, снт Склон, уч 49 Ю8-25-302-269155(414679)», (I-349102), по договору № 349102-ПС от 22.10.2025 г., для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного АО "Энергетический альянс"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1289 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, снт Склон, уч 49 Ю8-25-302-269155(414679)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Трансформатор	-	ТМГ-10/0,4-100кВА
Выключатель автоматический	-	ВА 57-35 - 63А
Трансформатор тока	-	3 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 11.2025 г.	-	831,892 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	286,320 тыс. руб.
Оборудование	-	344,198 тыс. руб.
Прочие затраты	-	201,374 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	51,112 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	46,575 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела ПИР
управления капитального строительства
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Д. Баёв

Рассылается: в дело, УКС, СРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Т.А. Ефимова (4967) 702-913