



Повтор: 414679/102

17689

Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-25-00-256611/102/Ю8 от 25.04.2025 г.

Заявитель: Тёркина Алевтина Михайловна

тел. +70--

Объект: Земельный участок с нежилым строением

Адрес объекта: 142261, Московская обл., Серпуховский р-н, южнее Мещериново д, СНТ "Склон", уч.49

Кадастровый №: 50:32:0080114:0048

Требуемая максимальная мощность (всего): 5 кВт; в т. ч. ранее разрешенная: 0 кВт;
дополнительная максимальная мощность 5 кВт. Присоединенная (трансформаторная) мощность 0 кВА, Уровень напряжения: 0,4кВ. Категория надежности: Третья.

1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

☐ - существующего ☐ - включенного в ИП (Приказ № _____ от _____ г.)
ВЛ-0,4кВ МТП-1289 СНТ Склон Мещериново

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС))

составляет 35 м, класс напряжения (в соответствии с заявкой) 0,4 кВ

3. Схема присоединения:

ПС447 ЛЭП 10 кВ ф. 9 с ПС-447 "Пушино" МТП-1289 Пр.ВЛ-0,4кВ

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»: Присоединено 6 аб. по 15кВт = 90кВт

Воронцова Ирина Сергеевна	Ю8-24-302-219216(415729)
Баранов Евгений Валерьевич	Ю8-23-302-158203(989481)
Аралин Андрей Владимирович	Ю8-22-302-91900(140310)
Шмаков Антон Сергеевич	Ю8-21-302-64454(602219)
Панова Ольга Алексеевна	Ю8-21-302-53990(452095)
МКУ "РИТУАЛ" Г.О. ПУЩИНО	Ю8-22-302-94338(167348)

Замер, 3 июля 2025г. в МТП-1289 (63кВА) = 16А (18%) фазы С"

Реконструкция:

В МТП-1289 заменить сил. тр-р. 63кВА установив тр-р 160кВА, провести реконструкцию РУ-10/0,4кВ в соответствии номиналу тр-ра.(замена: ВР - 1шт., ПКТ 101 - 3шт., ТТ - 3шт., ВА 57 - 2шт.)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

- От ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ с МТП-1289 до границы участка заявителя построить ВЛИ-0,4кВ сечением 4х95мм длиной 40м. Точное сечение и длину трассы определить проектом.
- Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

Исп Д.А. Кишечкин Подпись

Дата

Территория

КТП 10 кв №513 СНТ "Склон" Мещериново аб

Склон

МТП 1289 СНТ Склон

100 кВт

Тр 10

Закладка

