



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-25-00-503992/102/Ю8 от 02.10.2025 г.**

Заявитель: **Кусов Михаил Юрьевич**

тел. **+7()--**

Объект: **Строящийся жилой дом**

Адрес объекта: **Московская область, г.о. Серпухов, д Клейменово**

Кадастровый №: **50:32:0030225:12522**

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

	Показатель	Прим
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	35	10 кВ
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	80	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	80	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	80	РУ СТП-1103
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

ПС 613 ЛЭП 10кВ ф.Съяновский с ТП-268

Пр.КТП

Пр.ВЛ-0,4кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

После окончания работ по реконструкции участков КВЛ-10кВ ф.Съяновский с ТП-268 по ТУ Олейник А.П. (420595/102) и ТУ Алтынбаева О.С. (479837/102)

Новое строительство:

- 1. В РУ-0,4кВ проект.КТП по ТУ Тараканова Е.А. (171240/102) установить ВА-160А**
- 2. От РУ-0,4кВ проект.КТП по ТУ Тараканова Е.А. (171240/102) до границы участка заявителя построить ВЛИ-0,4кВ сечением 4х95мм длиной 90м. Точное сечение и длину трассы определить проектом.**
- 3. Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)**

Исп. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

/ Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

Исп Д.А. Кишечкин Подпись

Дата



Легенда