



Повторно: 580779-103

17428

Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-25-00-298111/103/Ю8 от 23.05.2025 г.

Заявитель: Кондрашова Ирина Николаевна

тел. +7(0)--

Объект: Земельный участок с жилым строением

Адрес объекта: 142271, Московская обл., Серпухов г.о., Рыжиково д, тер. СНТ "Рыжиково", уч.373а

Кадастровый №: 50:32:0040113:1342

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **7 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **8 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность 0
кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети
Московский регион»

☐ - существующего ☐ - включенного в ИП (Приказ № _____ от _____ г.)
ВЛ-0,4кВ КТП-440 СНТ Рыжиково

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)
составляет 15 м, класс напряжения (в соответствии с заявкой) 0,4 кВ

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства
которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но
ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)
3. Схема присоединения:

ПС 613 ЛЭП 10 кВ ф.Шараповский с ТП-268 КТП-440 Рек.ВЛ-0,4кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети
Московский регион»:

Реконструкция: **ВЛИ-0,4кВ ф.1 (с РУ-0,4кВ КТП-440 до оп.№7) = АС50**

1. От РУ-0,4кВ КТП-440 до оп.№ 7 ВЛИ-0,4кВ ф.1 построить **ВЛИ-0,4кВ по существующей трассе с заменой опор** сечением 4х95 мм длиной **180 м.** (Фирма 106)
2. Заменить ответвления к жилым домам - 9 шт.
3. Произвести перевес ВОЛС.

Инд. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

Подключить от ближайшей опоры рек.ВЛ-0,4кВ ф.1 с КТП-440

Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)

Инд. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объём работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)

Исп М.М. Алланурова Подпись

Дата

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

