



Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-25-00-589886/102/Ю8 от 28.11.2025 г.

Заявитель: Кудрявцева Валерия Валерьевна

тел. +70--

Объект: Строящийся жилой дом

Адрес объекта: Российская Федерация, Московская обл., г.о. Серпухов, д. Семеновское, ул. Лесная, з/у 33

Кадастровый №: 50:32:0080112:1187

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность **0 кВА**, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

	Показатель	Прим
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	40	0,4 кВ
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	40	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	55	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	55	ВЛ с ТП-630
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

3. Схема присоединения:

ПС⁴⁴⁷ ЛЭП 10 кВ ф. Семеновский с РП-5

Пр.МТП

Пр.ВЛ-0,4кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

- От ближайшей опоры проект.ВЛ-0,4кВ по ТУ Носова В.В. (230061/102) до границы участка заявителя построить ВЛИ-0,4кВ сечением 4х95мм длиной **50м**. Точное сечение и длину трассы определить проектом.
- Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)


(Подпись)

Зам. Начальника СРЭС
(Фамилия, И., О.)
М.В. Хабулина

Исп Д.А. Кишечкин Подпись

Дата

