

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

Обозначени е кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
	ША-Р1								
1К1	ША-Р1, клеммник ХТ1.1	Z1-1В-1 (SQ05.2) Зона 40-1В	в траншее совместно в трубе Ф110	МКШнг(А)- LS	14х1,5	1234			
1К2	ША-Р1, клеммник ХТ1.2	Z2-2В-1 (SQ10.2) Зона 40-2В	в траншее совместно в трубе Ф110	МКШнг(А)- LS	14х1,5	887			
1К3	ША-Р1, клеммник ХТ1.3	Z3-3В-1 (SQ05.2) Зона 40-3В	в траншее совместно в трубе Ф110	МКШнг(А)- LS	14х1,5	912			
1К4	ША-Р1, клеммник ХТ1.4	Z4-4В-1 (SQ07.2) Зона 40-4В	в траншее совместно в трубе Ф110	МКШнг(А)- LS	14х1,5	294			
1К5	ША-Р1, клеммник ХТ1.5	Z5-5В-1 (SQ05.2) Зона 40-5В	в траншее совместно в трубе Ф110	МКШнг(А)- LS	14х1,5	140			
1К6	ША-Р1, клеммник ХТ1.6	Z6-6В-1 (SQ07.2) Зона 40-6В	в траншее совместно в трубе Ф110	МКШнг(А)- LS	14х1,5	234			
1К7	ША-Р1, клеммник ХТ1.7	Z7-9В-1 (SQ05.2) Зона 40-9В	в траншее совместно в трубе Ф110	МКШнг(А)- LS	14х1,5	92			
1К8	ША-Р1, клеммник ХТ1.8	Z8-11В-1 (SQ05.2) Зона 40-11В	в траншее совместно в трубе Ф110	МКШнг(А)- LS	14х1,5	189			
1К4.1	ША-Р1, клеммник ХТ4.1	ШР-Р1, КМ1-1	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
1К4.2	ША-Р1, клеммник ХТ4.2	ШР-Р1, КМ1-2	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
1К4.3	ША-Р1, клеммник ХТ4.3	ШР-Р1, КМ1-3	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
1К4.4	ША-Р1, клеммник ХТ4.4	ШР-Р1, КМ1-4	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
1К4.5	ША-Р1, клеммник ХТ4.5	ШР-Р1, КМ1-5	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
1К4.6	ША-Р1, клеммник ХТ4.6	ШР-Р1, КМ1-6	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
1К4.7	ША-Р1, клеммник ХТ4.7	ШР-Р1, КМ1-7	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
1К4.8	ША-Р1, клеммник ХТ4.8	ШР-Р1, КМ1-8	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
	ШУН1								
1К101	ШУН1, клеммник ХТ11	ША-Р1, клеммник ХТ11	в лотке	МКЭШнг(А)- LS	4х0,75	10			
1К102	ШУН1, клеммник ХТ11	ША-Р1, клеммник ХТ11	в лотке	МКЭШнг(А)- LS	4х0,75	10			

						2147-25-007.КЖ				
2	-	Зам.			01.23	Модернизация водопроводных систем полива				
1	-	Ноб.	0319-22		11.22	грунтовых плотин №№ 40, 41, 42				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	филиала ПАО «Русгидро»-«Волжская ГЭС»				
Разработал		Алданов			09.22	Грунтовой плотина №40		Стадия	Лист	Листов
		Комов				Шкаф автоматизации ША-Р1		Р	1	1
		Матвиенков						АО		
Н.контр.		Деревянко			09.22	Кабельный журнал.		 "Институт Гидропроект"		
ГИП		Юрьев			09.22			2022г.		