

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Обозначени е кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
2.1К4.1	ША-Р2.1, клеммник ХТ4.1	ШР-Р2, КМ2-1	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
2.1К4.2	ША-Р2.1, клеммник ХТ4.2	ШР-Р2, КМ2-2	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
2.1К4.3	ША-Р2.1, клеммник ХТ4.3	ШР-Р2, КМ2-3	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
2.1К4.4	ША-Р2.1, клеммник ХТ4.4	ШР-Р2, КМ2-4	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
2.1К4.5	ША-Р2.1, клеммник ХТ4.5	ШР-Р2, КМ2-5	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
2.1К4.6	ША-Р2.1, клеммник ХТ4.6	ШР-Р2, КМ2-6	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
2.1К4.7	ША-Р2.1, клеммник ХТ4.7	ШР-Р2, КМ2-7	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
2.1К4.8	ША-Р2.1, клеммник ХТ4.8	ШР-Р2, КМ2-8	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
2.1К4.9	ША-Р2.1, клеммник ХТ4.9	ШР-Р2, КМ2-9	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
2.1К4.10	ША-Р2.1, клеммник ХТ4.10	ШР-Р2, КМ2-10	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
2.1К4.11	ША-Р2.1, клеммник ХТ4.11	ШР-Р2, КМ2-11	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
2.1К4.12	ША-Р2.1, клеммник ХТ4.12	ШР-Р2, КМ2-12	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
2.1К4.13	ША-Р2.1, клеммник ХТ4.14	ШР-Р2, КМ2-13	в лотке	МКШнг(А)- LS	10х1,5	5			
	ШУН1								
2.1К101	ШУН1, клеммник ХТ11	ША-Р2.1, клеммник ХТ11	в лотке	МКЭШнг(А)- LS	4х0,75	10			
2.1К102	ШУН1, клеммник ХТ11	ША-Р2.1, клеммник ХТ11	в лотке	МКЭШнг(А)- LS	4х0,75	10			

						2147-25-008.КЖ					
2	-	Зам.			01.23	Модернизация водопроводных систем полива грунтовых плотин №№ 40, 41, 42 филиала ПАО «Русгидро»-«Волжская ГЭС»					
1	-	Ноб.	0319-22		11.22						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
Разработал	Алданов				09.22	Грунтовой плотина №40 Шкаф автоматизации ША-Р2.1	Стадия	Лист	Листов		
	Комов						Р	2	2		
	Матвиенков										
Н.контр.	Деревянко				09.22	Кабельный журнал.	 АО "Институт Гидропроект" 2022г.				
ГИП	Юрьев				09.22						