

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Обозначени е кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
	ШУН 1								
11К1	ШУН 1, клеммник ХТ1.1	Насос №1	в лотке	МКШнг(А)- LS	4х1,5	20			
11К2	ШУН 1, клеммник ХТ1.2	Насос №2	в лотке	МКШнг(А)- LS	4х1,5	20			
11К3	ШУН 1, клеммник ХТ1.3	Насос №3	в лотке	МКШнг(А)- LS	4х1,5	20			
11К4	ШУН 1, клеммник ХТ1.4	Насос №4	в лотке	МКШнг(А)- LS	4х1,5	20			
11К5	ШУН 1, клеммник ХТ1.5	Задвижка 1	в лотке	МКШнг(А)- LS	14х1,5	20			
11К6	ШУН 1, клеммник ХТ1.6	Задвижка 2	в лотке	МКШнг(А)- LS	14х1,5	20			
11К7	ШУН 1, КМ7	Клапан 3	в лотке	МКШнг(А)- LS	4х1,5	20			
11К8	ШУН 1, КМ8	Клапан 4	в лотке	МКШнг(А)- LS	4х1,5	20			
11К9	ШУН 1, клеммник ХТ1.9	Задвижка 5	в лотке	МКШнг(А)- LS	14х1,5	20			
11К10	ШУН 1, клеммник ХТ1.10	Задвижка 6	в лотке	МКШнг(А)- LS	14х1,5	20			
11К11	ШУН 1, КМ11	Клапан 7	в лотке	МКШнг(А)- LS	4х1,5	20			
11К12	ШУН 1, КМ12	Клапан 8	в лотке	МКШнг(А)- LS	4х1,5	20			
11К13	ШУН 1, клеммник ХТ1.13	Задвижка 9	в лотке	МКШнг(А)- LS	14х1,5	20			
11К14	ШУН 1, клеммник ХТ1.14	Задвижка 10	в лотке	МКШнг(А)- LS	14х1,5	20			
PS1	ШУН 1, клеммник ХТ5	ЭКМ давления воды во всасе Насоса №1	в лотке	МКЭШнг(А)- LS	4х0,75	20			
PS2	ШУН 1, клеммник ХТ5	ЭКМ давления воды во всасе Насоса №2	в лотке	МКЭШнг(А)- LS	4х0,75	20			
PS13	ШУН 1, клеммник ХТ5	ЭКМ давления воды в напоре Насоса №1	в лотке	МКЭШнг(А)- LS	4х0,75	20			
PS14	ШУН 1, клеммник ХТ5	ЭКМ давления воды в напоре Насоса №2	в лотке	МКЭШнг(А)- LS	4х0,75	20			
PS5	ШУН 1, клеммник ХТ5	ЭКМ давления воды в магистрали к рыбозащитным оголовкам РОП-175	в лотке	МКЭШнг(А)- LS	4х0,75	20			
PT3	ШУН 1, клеммник ХТ5	Датчик давления воды в напоре Насоса №1	в лотке	МКЭШнг(А)- LS	4х0,75	20			
PT4	ШУН 1, клеммник ХТ5	Датчик давления воды в напоре Насоса №2	в лотке	МКЭШнг(А)- LS	4х0,75	20			
TE1	ШУН 1, клеммник ХТ5	Температура подшипника Насоса №1	в лотке	МКЭШнг(А)- LS	4х0,75	20			

						2147-25-017.КЖ			
						Модернизация водопроводных систем полива грунтовых плотин №№ 40, 41, 42 филиала ПАО «Русгидро»-«Волжская ГЭС»			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Грунтовой плотина №40 Шкаф управления насосов 1	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Алданов			09.22		Р	1	2
		Комов				Кабельный журнал.	 АО "Институт Гидропроект" 2022г.		
		Матвиенков							
Н.контр.		Деревянко			09.22				
ГИП		Юрьев			09.22				