



Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-445741/102/Ю8 от 13.08.2026 г.

Заявитель: Степанов Алексей Николаевич

тел. +70--

Объект: Строящийся жилой дом

Адрес объекта: Российская Федерация, Московская область, городской округ Серпухов, деревня Гавшино

Кадастровый №: 50:32:0020121:6376

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность **0 кВА**, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

	Показатель	Прим
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	50	6 кВ
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	320	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	35	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	320	ВЛ с ТП-112
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

3. Схема присоединения:

ПС 400 ЛЭП 6 кВ ф.209 (18) с ПС-400

пр. МТП

Пр.ВЛ-0,4кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Новое строительство:

- От ближайшей опоры **ВЛ-0,4кВ с проект.МТП по ТУ Глазунова В.В. (357147/102)** до границы участка заявителя построить **ВЛИ-0,4кВ** сечением 4х95мм длиной **45м**. Точное сечение и длину трассы определить проектом.
- Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)

(Подпись)

Зам. Начальника СРЭС

М.В. Хайбулина

(Фамилия, И.,О.)

Исп Д.А. Кишечкин Подпись _____ Дата _____

