


Утверждаю:
Начальник управления делами –
Руководитель аппарата
филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»


И.А. Трофимова
«10» августа 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг перезарядке, техническому обслуживанию и техническому
освидетельствованию первичных средств пожаротушения

1. Общие положения.

1.1. Услуги по перезарядке, техническому обслуживанию и техническому освидетельствованию первичных средств пожаротушения, должны производиться в соответствии ГОСТ Р 59641-2021, ГОСТ Р 51057-2001, ГОСТ Р 51017-2009, ГОСТ Р 51057-97, ГОСТ Р 51017-97, требованиями НПБ 155-96 «Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

1.2. Все огнетушители, подлежащие перезарядке, техническому обслуживанию и техническому освидетельствованию, находятся в собственности Заказчика.

1.3. Исполнитель должен иметь лицензию на право осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности в соответствии с п. 15, ст. 12 Федерального Закона № 99-ФЗ от 04.05.2011.

2. Основание для проведения комплекса услуг

Согласно пункта 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, руководитель организации обязан организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

3. Примерные объемы выполняемых услуг

№	Тип огнетушителя*	Количество огнетушителей**, шт.
1	ОУ-2	65
2	ОУ-3	75
3	ОУ-5	65
4	ОП-2	40
5	ОП-4	40
6	ОП-8	10

7	ОП-50	10
---	-------	----

*- 1) для углекислотных огнетушителей (ОУ) в качестве огнетушащего вещества (ОТВ) применять двуокись углерода (CO_2), для тушения классов пожаров - АВСЕ.

2) для порошковых огнетушителей (ОП) в качестве ОТВ применять огнетушащий порошок общего назначения (на основе солей Na), для тушения классов пожаров - АВСЕ.

** - марка и количество огнетушителей, подлежащих перезарядке, может изменяться, но не превышая общей стоимости по договору.

4. Основные требования к выполнению услуг.

4.1 Исполнитель осуществляет услуги на своем оборудовании и силами собственного персонала.

4.2 Огнетушитель, прошедший испытание и перезарядку, должен быть опломбирован одноразовой пломбой.

4.3 Опломбирование огнетушителя осуществляется специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя. На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:

- индивидуальный номер пломбы;
- дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

4.6 Перед перезарядкой огнетушители должны быть просушены согласно п.4.4.4 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители» и окрашены в красный сигнальный цвет согласно ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»:

- для покраски корпуса огнетушителей должна использоваться водостойкая нитрокраска (нитроэмаль) устойчивая к атмосферным явлениям;
- покраска должна осуществляться одним из трех методов: краскопультом, окунанием в краску или кисточкой.

4.7 Заказчик обеспечивает перед отправкой Исполнителю партии огнетушителей их надлежащий вид и транспортировочное состояние (раструбы отсоединяются от огнетушителей и не передаются Исполнителю, огнетушители очищаются от пыли и грязи).

4.8 Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении услуг при неисполнении п. 4.7 настоящего технического задания.

4.9 На каждый огнетушитель Исполнителем должна быть наклеена бирка (этикетка) с указанием месяца и года проведенной (текущей) перезарядки.

4.10 При замене у огнетушителей запорно-пускового устройства (ЗПУ) Исполнитель обеспечивает укомплектование данных огнетушителей подходящими по всем параметрам раструбами (ОУ или ОП, резьба и т.д.).

5. Правила контроля и приемки услуг.

5.1 Заказчик проводит входной контроль обслуженных Исполнителем огнетушителей.

5.2 В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Исполнитель обязан за свой счет их устранить.

6. Требуемые сроки выполнения услуг.

6.1 Период оказания услуг – с момента подписания договора и до 31.12.2026.

6.2 Исполнитель обязан оказать услугу не позднее 1 месяца с момента получения огнетушителей от Заказчика.

7. Гарантии исполнителя.

Исполнитель должен гарантировать соответствие выполняемых услуг требованиям НТД в течение не менее 1 года с момента подписания акта оказанных услуг.

8. Меры по предоставлению национального режима.

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
84.25.11.120	Не применяется

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Начальник АХО



С.Н. Кабанов